

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: MMOP 61502/2015/Li  
ZE DNE: 2015-05-27  
  
SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 21237/2015/OP/HOK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 21237/2015/OP/HOK  
VYŘIZUJE: Guriča  
TEL.: 553 668 848  
FAX: 595 138 109  
E-MAIL: vaclav.gurica@khsova.cz

Statutární město Opava  
Horní náměstí 69  
746 26 Opava

DATUM: 2015-06-02

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost Statutárního města Opava, IČ: 00300535 ze dne 27.05.2015, o stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Suché Lazce + Komárov – splašková kanalizace, přeložky vodovodních řadů“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Suché Lazce + Komárov – splašková kanalizace, přeložky vodovodních řadů“

### s o u h l a s í.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a §4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit:

- doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody – dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“)
- vyhovující výsledek rozboru vzorku pitné vody v Kráceném rozsahu (dle Přílohy č.5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“).

### Odůvodnění:

Na základě žádosti Statutárního města Opava, IČ: 00300535 ze dne 27.05.2015, o stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Suché Lazce + Komárov – splašková kanalizace, přeložky vodovodních řadů“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů/návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Jedná se o stavbu splaškové kanalizace Suché Lazce + Komárov, v rámci které budou vybudovány 3 přeložky stávajícího vodovodního řadu. Přeložka vodovodu v trase kanalizační stoky BE-1 bude vybudována v délce cca 70 m z materiálu HDPE 100, přeložka vodovodu v trase stoky BF-1 v délce cca 40 m z materiálu HDPE 100 a přeložka vodovodu v trase stoky BH v délce cca 16 m z materiálu HDPE 100, včetně přepojení vodovodních přípojek.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhlášky 252/2004 Sb.

Laboratorní rozborů budou v souladu s §4, odst.1) zákona č. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

„otisk úředního razítka“

RNDr. Iveta Nováková, v.r.  
vedoucí oddělení hygieny komunální a obecné  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se  
sídlem v Ostravě

**Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2**

1x adresát      1 list      DS  
1x KHS, ÚP Opava HOK 1 + 1/4



MMOPX015I0PV

## PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

Datum podání: 03.06.2015 08:35:27	EL. PODATELNA: Statutární město Opava
Věc: Stanovisko k PD Suché Lazce + Komárov přeložky vodovodu	Identifikátor el. podání: MMOP0C0X6SGK
Poznámka:	Předmět: Stanovisko k PD Suché Lazce + Komárov přeložky vodovodu
Odesílatel: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 70200 Os	Datum doručení: 03.06.2015 09:15:54
ID DS odes.: w8pai4f	Datum ze dne: 03.06.2015 08:35:27
Počet příloh dokumentu: 0	Stav el.podání: Podáno
Seznam el. souborů: 21237_OP.pdf	Datum zpracování: 03.06.2015 09:24:24
Přiděleno: Odbor přípravy investic	Zpracoval: Binarová Kateřina, Pracovnice podatelny
	Výsledek zpracování: podání přijato
	Podpis: Ověřeno
	Ověření: OK
	Datum ověření: 03.06.2015 09:24:24
	Časové razítko: Ověřeno
	Ověření čas. r.: OK
Datum a podpis zpracovatele:	

