

Legenda:

- Vývod kabelem J3
- Vypínač – řazení č.1
- Vypínač – řazení č.5
- Vypínač – řazení č.6
- Vypínač – řazení č.6+6
- Vypínač – řazení č.6+1
- Vypínač – řazení č.7
- Vypínač – řazení č.7
- Trasa kabelu
- Krabice pod omítku
- Domovní rozvaděč
- Stropní svítidlo
- Nástěnné svítidlo
- PIR pohybový snímač
- Nástěnné svítidlo venkovní IP44
- Stropní svítidlo venkovní IP44
- LED liniové svítidlo IP 44
- LED pásek pod kuch. linku
- LED svítidlo stropní
- A Přisazené stropní svítidlo, 230V, 50Hz, IP44
- B Stropní svítidlo interiérové, 230V, 50Hz
- C Stropní svítidlo, 230V, 50Hz
- D Svítidlo do koupelny liniové, 230V, 50Hz, IP44
- E Svítidlo nástěnné interiérové 230V, 50Hz
- F Svítidlo nástěnné interiérové 230V, 50Hz
- G LED přisazené stropní svítidlo, 230V, 50Hz
- H LED pásek – pod kuch. linku (přes TR)
- I Stropní svítidlo, 230V, 50Hz, IP44
- V Vývod pro svítidlo


- okruhy pro žaluzie provést vodiči CYKY–J5x1,5 pod omítkou
- světelné okruhy provést vodiči CYKY–J3x1,5 pod omítkou
- zásuvkové okruhy provést vodiči CYKY–J 3x2,5 pod omítkou
- pro sestavy zásuvek, uzemnění, dat. sítě použít sdružené rámečky
- zásuvky bez označení výšky v závorce jsou ve v. 120 cm
- do zářivkových svítidel s NZ (nouzovým zdrojem) přivést trvalou fázi

Napěťová soustava 3x230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
– automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3
– ochranným uzemněním a ochranným pospojováním (OP) dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 a dle ČSN 33 2000–5–54 ed.3,
– pomocí hlavní ochranné přípojnice (HOP)
– doplňkovou ochranou: – proudovými chrániči dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 a ČSN 33 2000–7–701 ed.2
– doplňujícím ochranným pospojováním (DOP) dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 a dle ČSN 33 200–5–54 ed.2 a dle ČSN 33 200–7–701 ed.2

Prostory občanské výstavby a pracoviště
– dle ČSN 33 2000–7–718

– VŠECHNY PRVKY NUTNO PŘED NÁŘEZÁNÍM ZAMĚRIT NA STAVBĚ !!!
– VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !!!
±0,000 = 248,04 m.n.m.

	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUČSKO 8		
	ING. URBIS	ING. URBIS	A. BAĐURA	OPAVA	ČR	
	ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE			ČÍSLO ŽMAZKY		SPS 1022-1
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ				MÍSTO: OPAVA-KOMÁROV, U ŠKOLY 1		
INVESTOR: MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY, HORNÍ NÁMĚSTÍ 69				ČÍSLO ARCHIVNÍ	SPS 1022-1	
				DŘUH PROJEKTU	DVZS+DPS	
				DATUM	10/2020	
Osvětlení 2.NP				MĚRÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
				1: 50	D.1.46-07	