



Legenda:

- Vývod kabelem J3
- Vypínač – řazení č.1
- Vypínač – řazení č.5
- Vypínač – řazení č.6
- Vypínač – řazení č.6+6
- Vypínač – řazení č.6+1
- Vypínač – řazení č.7
- Vypínač – řazení č.7
- Trasa kabelu
- Krabice pod omítku
- Domovní rozvaděč
- Stropní svítidlo
- Nástěnné svítidlo
- PIR pohybový snímač
- Nástěnné svítidlo venkovní IP44
- Stropní svítidlo venkovní IP44
- LED liniové svítidlo IP 44
- LED pásek pod kuch. linku
- LED svítidlo stropní

A Přisazené stropní svítidlo, 230V, 50Hz, IP44
B Stropní svítidlo interiérové, 230V, 50Hz
C Stropní svítidlo, 230V, 50Hz
D LED stropní svítidlo koupelnové, IP44, 12V
E Svítidlo do koupelny liniové, 230V, 50Hz, IP44
F Svítidlo nástěnné interiérové 230V, 50Hz
G LED přisazené stropní svítidlo, 230V, 50Hz
H LED pásek – pod kuch. linku (přes TR)
I Stropní svítidlo, 230V, 50Hz, IP44
V Vývod pro svítidlo

- okruhy pro žaluzie provést vodiči CYKY–J5x1,5 pod omítkou
- světelné okruhy provést vodiči CYKY–J3x1,5 pod omítkou
- zásuvkové okruhy provést vodiči CYKY–J 3x2,5 pod omítkou
- pro sestavy zásuvek, uzemnění, dat. sítě použít sdružené rámečky
- zásuvky bez označení výšky v závorce jsou ve v. 120 cm
- do zářivkových svítidel s NZ (nouzovým zdrojem) přivést trvalou fázi

Napěťová soustava 3x230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
– automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3
– ochranným uzemněním a ochranným pospojováním (OP) dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 a dle ČSN 33 2000–5–54 ed.3,
– pomocí hlavní ochranné přípojnice (HOP)
– doplňkovou ochranou: – proudovými chrániči dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 a ČSN 33 2000–7–701 ed.2
– doplňujícím ochranným pospojováním (DOP) dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 a dle ČSN 33 200–5–54 ed.2 a dle ČSN 33 200–7–701 ed.2

Prostory občanské výstavby a pracoviště
– dle ČSN 33 2000–7–718

– VŠECHNY PRVKY NUTNO PŘED NÁŘEZÁNÍM ZAMĚRIT NA STAVBE !!!
– VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !!!
±0,000 = 248,04 m.n.m.

PROJEKTANT
ING. URBIS

VYPRACOVAL
ING. URBIS

KONTROLA
A. BAĐURA

SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
OLOMOUČSKÁ 8
OPAVA
ČR

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ MÍSTO: OPAVA-KOMÁROV, U ŠKOLY 1

INVESTOR: MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY, HORNÍ NÁMĚSTÍ 69

ČÍSLO ZNAČKY
ČÍSLO ARCHIVU

SPS 1022–1
SPS 1022–1

DRUH PROJEKTU
MĚŘÍTKO

SVZS+DPS
10/2020
ČÍSLO VÝKRESU

Osvětlení 1.NP

1: 50

D.1.4G-06