

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX01UQP2I

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 74223/2021 / 9979/2021/VERZ

Vyřizuje: Ing. Pavel Baďura

Pracoviště:

Telefon: 553 756 476

Fax: 553 756 141

E-mail: pavel.badura@opava-city.cz

Datum: 21.06.2021

všem potencionální účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace II. k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „MŠ Komárov – budova MŠ Podvihov“

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.


Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel dne 17. 06. 2021 obdržel 2 dotazy k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „MŠ Komárov – budova MŠ Podvihov“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpověď uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci D.1.B Bourací práce – se nachází sokl z azbestocementové desky viz. obrázek. Tato položka se ale ve slepém rozpočtu nenachází.



Dotaz:

Žádáme zadavatele o doplnění demontáže soklu do slepého položkového rozpočtu včetně podrobné specifikace.

Odpověď č. 1

Demontáž soklu je obsažena v části slepého rozpočtu: Díl 766 - truhlářské výrobky - pol. č. 508 - Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m².

Dotaz č. 2

Ve slepém položkovém rozpočtu v oddílu D96 – Přesuny suti a vybouraných hmot je položka č. 672 Poplatek za skládku suti, včetně ekologické likvidace a likvidace suti s obsahem azbestu.

Dotaz:

Žádáme zadavatele o rozdělení položky na poplatek za skládku suti a samostatně poplatek za skládku suti s obsahem azbestu z důvodu velkých rozdílů cen týkajících se uložení těchto odpadů na skládce. Zároveň žádáme o specifikaci množství odpadů s obsahem azbestu.

Odpověď č. 2

Z celkové výměry pol. č. 672 - Poplatek za sklád. suti, včetně ekologické likvidace a likvidace suti s obsahem azbestu, která činí 583,19128 t počítejte se suti s příměsí azbestu v objemu 1,05 t. Vzhledem k zanedbatelnému množství této nebezpečné suti v poměru k celkové výměře oceňte v rámci položky č. 672.

S pozdravem

Ing. Pavel Baďura
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy