



POZNÁMKY:

Veškeré kovové části zábradlí budou zbaveny stávajících vrstev nátěru, rzi, budou odmaštěny a budou provedeny nové vrstvy ochranného nátěru. Finální odstín bílé barvy povrchové úpravy bude vybrán dle specifikace stavebníkem. Je nutno provést kontrolu stavu zábradlí z hlediska koroze a degradace kovových prvků. Degradované prvky zábradlí budou vyměněny za nové.

Pozn. 1:

Stávající ochranný kovový klobouček bude demontován a ke konstrukci zábradlí bude přivařený nový, shodný s původním vzhledem. Hlavní vodotěsnicí vrstva bude vytažena do maximální možné výše, která je stanovena pozicí kloboučku. Hydroizolace bude v co možném nejvyšším místě stažena ocelovou nerezovou páskou. Kvůli eliminaci zatečení netěsnostmi v místě svaru mezi kloboučkem a zábradlím budou tato místa zatmelena. V rámci pravidelné kontroly je tato místa třeba kontrolovat a pravděpodobně bude nutné provádět periodické přetmelování těchto detailů.

Poznámka projektanta k detailu:

Řešení předmětného detailu byl upraveno z požadavku Národního památkového úřadu a Oddělení památkové péče v Opavě. Požadované řešení je v rozporu s minimálním požadavkem na vytažení hlavní vodotěsnicí vrstvy min. 150 mm nad přilehlý upravený povrch. Současně je ukončení vytažení hydroizolace navrženo způsobem, který je v rozporu s doporučeními v montážních návodech výrobců. Nedostatečné vytažení povlakové hydroizolace má za následek zvýšení hydrofyzikálního namáhání detailu srážkovou vodou. Tím vzniká vyšší riziko zatečení v místě tohoto detailu.

Maximální sklon pochůzní vrstvy má být dle ČSN 74 4505 max 2%. V daném případě nelze tento sklon zajistit bez rozsáhlejších zásahů do okolních konstrukcí, a proto bude realizována pochůzní vrstva s větším spádem, než doporučuje norma.

**ATELIER
DEK**

PROJEKT OPRAVY TERAS

Správní budova koupaliště, Jaselská 2081/35, 746 01 Opava

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel: Technické služby Opava s. r. o.
Těšínská 71
746 01 Opava

stupeň dokumentace:

Stupeň dokumentace dle objednávky

část dokumentace:

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:

Detail A - vstup zábradlí

vypracoval:

Ing. Ondřej Nečas

zodpovědný projektant:

Ing. Pavel Štajnrt

paré:

kontroloval:

Ing. Petr Schindler, Ph.D.
Ing. Jan Janeček

číslo výkresu:

D.1.1.b) 02

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 606

formát: 1x A4

datum: 30. 10. 2018

měřítko: 1:4

č. zakázky: 2018-018065-NO