

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 8.1.2018

SPIS.ZNAČKA: S-KHSMS 1247/2018/OP/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 2358/2018/OP/HOK

VYŘIZUJE: RNDr. Iveta Nováková

TEL.: 553668855

E-MAIL: iveta.novakova@khsova.cz

DATUM: 15.1.2018

Ateliér Emmet, s.r.o.

Otická 317/32

746 01 Opava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Statutárního města Opavy IČ: 00300535, zastoupeného na základě plné moci 14.12.2016 Ateliér Emmet, s.r.o. se sídlem Otická 32, Opava, přijatou dne 8.1.2018, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Opava – Kylešovice, novostavba hasičské zbrojnice, pozemek parc.č. 655/5,655/1, k.ú. Kylešovice“ zpracoval – Ing. Blanka Ličmanová.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů/návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení „Opava – Kylešovice, novostavba hasičské zbrojnice, pozemek parc.č. 655/5,655/1, k.ú. Kylešovice“.

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti Statutárního města Opavy IČ: 00300535, zastoupeného na základě plné moci 14.12.2016 Ateliér Emmet, s.r.o. se sídlem Otická 32, Opava, přijaté dne 8.1.2018, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Opava – Kylešovice, novostavba hasičské zbrojnice, pozemek parc.č. 655/5,655/1, k.ú. Kylešovice“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Dokumentace řeší novostavbu hasičské zbrojnice na části pozemku parc.č. 655/5 v k.ú. Kylešovice. Součástí stavby je také vybudování přístupové a příjezdové účelové komunikace, manipulační plochy a přípojky jednotlivých sítí. Objekt bude napojen na inž. síť města. Zdrojem tepla bude kondenzační plynový kotel, který bude také sloužit pro primární ohřev teplé užitkové vody, sekundární ohřev je řešen sestavou solárních panelů umístěných na střeše objektu.

Požární zbrojnice bude dimenzována na 24 zaměstnanců. V 1.NP. je umístěna garáž s kapacitou 3ks zásahových vozidel s cisternami, šatna (hrubá očista – čistá) hasičů – mužů se sociální smyčkou, dále pohotovostní sociální zázemí mužů a žen používaných v případě venkovních aktivit v rámci HZS, úklidová komora s výlevkou.V 2.NP. jsou umístěny provozní prostory – dvě kanceláře velitelů, zasedací místnost pro krizový štáb, dvě místnosti nočních pohotovostí se samostatným sociálním zázemím, vlastní sociální zázemí M a Ž, kuchyňka s denní místností pro přípravu hasičů a příruční sklady. Ve 3.NP jsou umístěny technické místnosti – kotelna, přístup do „věže“ pro sušení hadic, místnost pro diesलगрегát (jako náhradní zdroj) a ostatní technologické

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

strojovny. Šatny, sprchy a hrubé očišty budou nuceně větrány pomocí centrální kompaktní vzduchotechnické jednotky Systemair Topvex FR03, která bude umístěna v podhledu místnosti očišty 1. 14A. Jednotka se skládá z přívodního a odvodního ventilátoru s EC motory, kapsových filtrů F7/F5 na přívodu/odvodu, rotačního rekuperačního výměníku a teplovodního ohříváče včetně směšovacího uzlu. Sání a výdech čerstvého vzduchu bude z fasády. Hygienické zázemí a kanceláře budovy budou větrány podtlakově pomocí centrálního odvodního potrubního ventilátoru. Přívod vzduchu bude přes dvevní mřížky z chodeb a přímo větratelných místností okny. Odvod vzduchu bude vyveden pomocí stoupaček potrubí na střechu budovy. Koupelny, sklady a úklidové komory jsou bezokenní a budou větrány podtlakově pomocí lokálních ventilátorů s odvodem odpadního vzduchu na střechu budovy. Větrání místnosti sušení hadic bude zajištěno podtlakově lokálním odvodním ventilátorem s vývodem na fasádu. Větrání v garáži bude pomocí odvodních ventilátorů spínaných na základě koncentrace oxidu uhelnatého. Výfukové plyny budou v garáži odsávány pomocí speciálního systému určeného pro hasičské zbrojnice, který je složen z odvodního ventilátoru napojeného na systém potrubí vodičích lišt pro uchycení a pohyb odsávacích hadic napojených na výfuky vozidel. Odpadní vzduch bude z garáže vyveden přes fasádu a úhrada odsávaného vzduchu bude přes otevřená vrata. Kanceláře budou mít zajištěnu klimatizaci (bez bližších technických parametrů)



Monika

RNDr. Iveta Nováková

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskosleského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Opava

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu:

1x adresát, 1 list+ PD osobně

1x KHS, ÚP Opava 1 list