

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX01W2GVY

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 123703/2021 / 17600/2021/VERZ

Vyřizuje: Hana Fraňková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 477

Fax: 553 756 141

E-mail: hana.frankova@opava-city.cz

Datum: 13.10.2021

všem potenciálním účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace II. k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice“.

Zadavatel dne 12. 10. 2021 obdržel dotaz k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tento dotaz odpovídáme a odpověď uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

V tabulce zámečnických výrobků D.01.1.1/19 je u prvku "Z 22 Konzola venkovní žaluzie" uvedený totožný popis jako u předchozího prvku "Z 21 Závěsová tyč vč. závěsu".

Předpokládám, že se jedná o chybu a prosím o doplnění odpovídajícího popisu.

Odpověď č. 1:

- Odk. Z21 text v plném rozsahu platí a je v rozpočtu zahrnut do nezpůsobilých výdajů, pol. č. 1
- Odk. Z22 text ve v.č. 19 neplatí, správný text je uveden ve v.č. 14 (tabulky – Hliníkové výplně otvorů):

VENKOVNÍ ROLETY

- EXTERIÉROVÉ ROLETOVÉ ŽALUZIE V ZAOMÍTACÍM PROVEDENÍ - BOX SOUČÁSTÍ VÝROBKU

- ROLETOVÁ LAMELA: délka - min. 43mm

materiál - Al, min. 0,3mm

hmotnost - min. 2,8kg/m²

barva - sametově šedá, světle šedá (RAL 7035, RAL 9006)

- VODÍČÍ LIŠTY - boční RAL 9006

S pozdravem

Hana Fraňková
referenta oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy