

1^o -07- 2021/348/107kon

Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 OPAVA

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. oddíl C, vložka 14177



VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.:

NAŠE sp. zn.:

e-mail

30. 6. 2021

268/2021

-

ADEA projekt s.r.o.

Vlasta Konupčíková

Kafkova 1133/10

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

Lucie Šimonová

+420 553 759 109

lucie.simonova@tsopava.cz

DATUM:

12. 7. 2021

Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby „INLINE areál, kat.ú. Opava-Předměstí“

(změna podmínek vyjádření č. 245/2021 vydané dne 17. 6. 2021 na základě písemné (e-mail) žádosti žadatele, ze dne 30. 6. 2021 z důvodu provedení kopaných sond ve vozovce místní komunikace Žižkova, před provedením protlaku)

Technické služby Opava s.r.o., jako správce místních komunikací (dále jen „MK“) a veřejného osvětlení, **souhlasí** s předloženým návrhem projektové dokumentace pro společné povolení stavby „INLINE areál, kat.ú. Opava-Předměstí“, za podmínek:

- Hrany překopů výstavbou dotčeného živичného krytu vozovky na MK Žižkova (sondy před provedením protlaku a přeložka vodovodu) budou zařezány pilou na asfalt,
- Přečhody pod vozovkou MK Žižkova (přípojky IS) budou provedeny protlakem, bez narušení silničních obrubníků tak, aby byly dodrženy zásady uvedené ve směrnici „**Podchody vedení technického vybavení pod pozemními komunikacemi**“ vydané Ministerstvem dopravy ČR dne 1. 3. 1993 pod č. j. 18 514/93-230 s účinností od 1. 5. 1993,
- Veškerý vytěžený materiál z výkopů výstavbou dotčených dlážděných krytů chodníků, resp. živичného krytu vozovky na MK Žižkova bude nahrazen šterkodrtí, která bude při zásypu řádně dusána po vrstvách tl. ≤ 25 cm, přičemž **míra zhutnění každé z vrstev bude před konečnou povrchovou úpravou změřena¹** odbornou firmou (Evd ≥ 30 MPa/m² v chodnících a Evd ≥ 45 MPa/m² ve vozovce) a výsledné protokoly o měření, ze kterých bude zřejmé **měření po jednotlivých vrstvách**, budou po ukončení prací odevzdány na Magistrátu města Opavy, odboru dopravy,
- Povrchy překopů výstavbou dotčených dlážděných krytů chodníků MK Žižkova budou uvedeny do původních stavů odbornou dlaždičskou firmou v šířkách a v délkách narušených akcí **s přesahy min. 0,40 m** přes vnější hrany výkopů z materiálů totožných se stávajícím stavem,
- Povrchy překopů výstavbou dotčeného živичného krytu vozovky MK Žižkova (sondy před provedením protlaku a přeložka vodovodu) budou uvedeny do původních stavů obalovanou drtí tl. min. 120 mm (70 mm podkladní vrstva a 50 mm ohrubná vrstva) odbornou firmou, a to v šířkách a v délkách narušených akcí **s přesahy min. 0,50 m** přes vnější hrany výkopů při zachování stávajících konstrukčních vrstev vozovky, styčné spáry budou zality asfaltovou zálivkou (emulzí),
- Pod živичnou vrstvou v místech překopů vozovky MK Žižkova budou provedeny ŽB desky v tl. min 150 mm s přesahy min. 20 cm přes hrany výkopů,
- Chodníkové (silniční) resp. záhonové obrubníky a odvodňovací proužky ze žulové kostky 10/12cm (budou-li stavbou narušeny) budou uvedeny do původních stavů a zabetonovány,
- Podélné uložení přípojek IS bude mimo vozovku MK Žižkova, v chodníku, resp. v zelené ploše a bude uloženo ve vzdálenosti **min. 0,50 m** od hrany chodníkových (silničních), resp. záhonových obrubníků, nikoliv pod obrubníky,
- Krytí přípojek IS bude upraveno tak, aby odpovídalo nejmenšímu dovolenému krytí dle **ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“**, v platném znění,
- Výkopy a zásypy rýh pro uložení přípojek IS budou prováděny v souladu s **TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací**, které

¹ Měření lehkou dynamickou deskou bude provedeno dle ČSN 72 1006, v platném znění, u podélných výkopů budou měření míry zhutnění provedena po cca 20 m!

byly schváleny MD ČR OPK pod č. j. 7/2011-120-TN/1 ze dne 1. 11. 2011 s účinností od 1. prosince 2011, v platném znění,

- Pracovní místa na výstavbou dotčené MK Žižkova budou do doby definitivního uvedení do původních stavů řádně označena přechodným dopravním značením v souladu s **TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, které byly schváleny MD pod č. j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015, v platném znění,
- Nutno doložit vyjádření Magistrátu města Opavy (odborný majetek města, doprava, životního prostředí) a Policie ČR - DI
- Výstavbou dotčené pozemky na parc. č. 2133/15, 2135/1, 2135/2 a 2135/8 v kat. ú. Opava - Předměstí, nejsou vedeny v pasportu MK a nejsou tudíž ve správě ani v majetku Technických služeb Opava s.r.o.,
- Případné vyznačení vytyčení stávajících IS na chodníku bude provedeno sprejem, určeným výhradně k předznačování komunikací,
- Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb., a Vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění Vyhlášky č. 338/2015 Sb., v platném znění,
- Do doby provedení definitivní úpravy MK, jejich součástí a příslušenství, odpovídá žadatel uživatelům MK za škody vzniklé v souvislosti se závadami ve sjízdnosti (schůdnosti) na MK vyvolanými prováděnými pracemi,
- Majetkový správce požaduje provádění pravidelné revize stavu opravy a případné neprodlené provedení odstranění závadného stavu, a to až do doby konečné úpravy povrchu MK,
- Výše uvedenou stavbou nesmí být zhoršeny odtokové poměry MK, bude zajištěno její odvodnění. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nebyla narušena niveleta MK,
- Mechanismy stavby nesmí být odstavovány, ani materiál nesmí být skladován na stavbou dotčené MK,
- Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení bezpečného provozu na dotčené komunikaci,
- Veškeré plochy dotčené akcí budou ihned po ukončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány správci komunikací,
- Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti,
- S umístěním a realizací stavby souhlasíme s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží výše uvedené podmínky,
- Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti,
- Veškeré projektované a výstavbou vyvolané stavební úpravy budou provedeny na náklady stavebníka shora uvedené akce,
- Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.

S pozdravem

Ing. Martin Girášek, MCI
provozně-technický náměstek

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA

s.r.o.

TĚŠÍNSKÁ č. 71

746 01 OPAVA