

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX01XAVNS

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 14501/2022 / 1757/2022/VERZ

Vyřizuje: Hana Fraňková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 477

Fax: 553 756 141

E-mail: hana.frankova@opava-city.cz

Datum: 01.02.2022

všem potenciálním účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace II. k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Inline areál“.

Zadavatel dne 28. 01. 2022 obdržel dotaz k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „Inline areál“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tento dotaz odpovídáme a odpověď uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

Dle vyjádření výrobce svítidel je potřeba provést přepočítání výpočtu osvětlení, jelikož v TZ bod 3.2.1 je uvedena informace, že všechna svítidla budou navržena v teplotě chromatičnosti teplá bílá, avšak původní světelně-technické výpočty byly prováděny v teplotě chromatičnosti neutrální. Z tohoto důvodu žádáme Zadavatele o přepočítání výpočtu osvětlení a určení přesných parametrů svítidel

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje v souladu s TZ svítidla "o teplotě chromatičnosti teplá bílá", při dodržení všech uvedených parametrů. Světelně technické výpočty nejsou obsahem zadávací dokumentace (projektové dokumentace). Oceňte svítidla dle parametrů uvedených v PD, přičemž součástí dodávky svítidel bude i světelně-technický výpočet, který bude dokladovat splnění daných parametrů. Tento zajistí na své náklady, v návaznosti na navržený konkrétní typ svítidel, vybraný dodavatel.

S pozdravem

Hana Fraňková
referenta oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy