

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Jan Pospíšil
Na Pastrníku 451 / 21
74705 Opava

Značka: 9773/V000217/2021/SL

Ostrava, dne: 14.1.2021

Věc: **ZŠ Pekařská, zateplení, bleskosvod, parc.č. 742, k.ú. Kateřinky u Opavy**
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení
Investor: Statutární město Opava

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 24.11.2020 pod zn.: 9773/V033599/2020/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu č. p. 679/77 na pozemku s parc. č. 742 v k. ú. Kateřinky u Opavy. Nově bude provedena výměna oken, zateplení objektu, oprava střechy a nový bleskosvod, vč. uložení zemní části bleskovodu kolem objektu.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemku s parc. č. 742 v k. ú. Kateřinky u Opavy **nedojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s.

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází **stávající vodovodní a kanalizační přípojky**, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky **nutno respektovat**. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme**, za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí vodovodní přípojky budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Dle normy ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy. Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je dle uvedené normy **1,5 m** od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.
- Dle normy ČSN 75 6101 Kanalizační přípojky území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy, proto požadujeme skládky materiálu, zeminy apod. umístit mimo toto území.
- V rozsahu ochranného pásma vodovodní přípojky nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu vodovodní přípojky bude zachováno alespoň minimální krytí potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme.
- Po dobu stavby budou přístupny ventily na vodovodních přípojkách.
- Případné poškození zařízení vodovodní přípojky bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.