

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy
Oddělení veřejných zakázek



MMOPX01XOXA5

Váš dopis zní:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 28861/2022 / 1771/2022/VERZ

Vyřizuje: Ing. Milena Skazíková

všem potenciálním účastníkům

Pracoviště:

Telefon: 553 756 431

Fax: 553 756 141

E-mail: milena.skazikova@opava-city.cz

Datum: 04.03.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace I. k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZŠ Pekařská“ (výměna oken, zateplení, střecha)

Zadavatel dne 3. a 4. 3. 2022 obdržel 2 dotazy k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZŠ Pekařská“ (výměna oken, zateplení, střecha) zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpovědi uveřejňujeme na profilu zadavatele

Dotaz č. 1:

„Některá okna mají být osazena s akustickým zasklením. Žádáme o sdělení hodnoty akustického útlumu (odporu) v jednotkách dB a ne rozměrem skla a to z důvodu velikosti zasklívací drážky u různých profilových typů okenních rámů.“

Odpověď č. 1:

Okna s akustickým zasklením budou vyrobena se skly s akustickým útlumem 38 dB (hodnota pro sklo).

Dotaz č. 2:

„obracíme se na Vás s dotazem k předmětné VZ:

- Ve výkresové části projektové dokumentace se uvádí, že izolanty KZS budou z difuzně otevřeného systému.
- V rozpočtu jsou však položky uvedeny pouze jako grafitový EPS:

deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 140mm	m2	221,076
deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 160mm	m2	692,910
deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 50mm	m2	48,856

deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 200mm	m2	580,790
deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 30mm	m2	26,030

Z rozpočtu se můžeme domnívat, že lze ocenit pouze šedý EPS, který dosáhne na danou hodnotu λ . Pokud však zadavatel požaduje difuzně otevřený systém, je třeba ocenit tyto položky např. jako šedý open EPS apod (tj. děrovaný EPS)“

Odpověď č. 2:

Tepelný izolant v dotazu uvedených položek kontaktního zateplovacího systému bude v souladu s textovou i výkresovou částí projektové dokumentace v provedení: „**difuzně otevřené polystyrenové desky (pravidelná síť otvorů), $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ (λ platí pro celý KZS).**“

S pozdravem

Ing. Milena Skazíková
referentka oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opava