

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy
Oddělení veřejných zakázek



MMOPX01XSHSB

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 32555/2022 / 1771/2022/VERZ

Vyřizuje: Ing. Milena Skazíková

všem potencionálním účastníkům

Pracoviště:

Telefon: 553 756 431

Fax: 553 756 141

E-mail: milena.skazikova@opava-city.cz

Datum: 10.03.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace III. k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZŠ Pekařská“ (výměna oken, zateplení, střecha)

Zadavatel dne 10. 3. 2022 obdržel 1 dotaz k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZŠ Pekařská“ (výměna oken, zateplení, střecha) zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tento dotaz odpovídáme a odpověď uveřejňujeme na profilu zadavatele

Dotaz č. 1:

*„V oddíle 762 Tesařské konstrukce je položka č. 195. K této montáži by měla být i samostatná položka pro OSB desky tl. 25 mm (s příslušným prořezem- tj. 562,957 * 15%).*

Prosíme o doplnění OSB desek do rozpočtu.“

Odpověď č. 1:

Ve zmíněné ceníkové položce č. 762341027 s popisem "Bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm" jsou zahrnuty:

- montáž,
- dodávka OSB desek se ztrátou 10%,
- dodávka spojovacích prostředků.

Jedná se tedy o kompletní položku a další samostatná specifikace materiálu se k této položce nedoplňuje.

S pozdravem

Ing. Milena Skazíková
referentka oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opava