

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX01XT450

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 33254/2022 / 5120/2022/VERZ

Vyřizuje: Ing. Pavel Baďura

Pracoviště:

Telefon: 553 756 476

Fax: 553 756 141

E-mail: pavel.badura@opava-city.cz

Datum: 11.03.2022

všem potencionální účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace II. k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZŠ Šrámková - sportoviště“

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel dne 08. 03. 2022 obdržel 2 dotazy k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „ZŠ Šrámková - sportoviště“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpověď uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

V zadání uvádíte použití tzv TPV granulátu. Celosvětově se vzhledem ke kvalitě a zdravotní stálosti používá granulát EPDM. Lze je tedy jako kvalitnější alternativu použít EPDM. Pokud ne, prosím o zdůvodnění.

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na použití TPV granulátu. Zadavatel se na základě porovnání dostupných parametrů neztotožňuje s názorem, že EPDM je kvalitnější alternativou.

Pro vyloučení pochyb o celkové kvalitě a zdravotní stálosti použitého TPV granulátu doloží oslovený účastník na vyžádání zadavatelem (v rámci hodnocení nabídek, před podpisem SOD):

- Technický listu TPV granulátu, který účastník hodlá použít při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky (postačí prostá kopie dokumentu).

- Platný atest či protokol z akreditované nezávislé laboratoře či zkušebny, z něhož bude patrné, že účastníkem nabízený TPV granulátu neobsahuje PAH ani žádné těžké kovy v množstvích, které by ohrožovalo lidské zdraví (postačí prostá kopie dokumentu).
- Platný atest či protokol z akreditované nezávislé laboratoře či zkušebny prokazující shodu účastníkem nabízeného tartanu TPV, vodopropustného, dvouvrstvého, litého, tl. 10+3 mm s normou ČSN EN 14877.

A dále bude zadavatel požadovat (v rámci hodnocení nabídek, před podpisem SOD) :

- Technický list umělého bezzásypového trávniku (postačí prostá kopie dokumentu).
- Technický list vodopropustné tlumicí podložky tl. 10 mm z polyuretanové pěny (postačí prostá kopie dokumentu).
- Zprávu o zkoušce nebo atest od nezávislé akreditované laboratoře či zkušebny prokazující shodu nabízeného kompletního systému umělého bezzásypového trávniku a tlumicí podložky s požadavky a technickými specifikacemi uvedenými v projektové dokumentaci.
- Test report (zprávu o zkoušce) nebo atest od nezávislé akreditované laboratoře či zkušebny prokazující shodu nabízeného umělého bezzásypového trávniku s požadavky pro udělení FIFA Quality pro fotbalové trávniky (postačí prostá kopie dokumentu).
- Platné oprávnění vydané výrobcem nebo autorizovaným prodejcem k pokládce nabízeného umělého bezzásypového umělého trávniku.
- Vzorek umělého bezzásypového trávniku, který dodavatel hodlá použít při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. Vzorek bude předložen v zeleném odstínu s označením výrobce.

Dotaz č. 2

Prosím o vysvětlení zadávací dokumentace. Prosím o přesné rozměry (má vliv na cenu):

- Doskočiště skoku vysokého, stojany, laťka, laťový rošt zákrytová plachta

Odpověď č. 2

- Doskočiště – 600x300x50 cm, tvrdost Soft Cloud pěna, včetně krycího potahu a nepromokavé krycí plachty.
- Konstrukce (rošt) pod doskočiště – 600 x 300 cm; 20 cm spodní líc od terénu.
- Stojany – 2 ks, nastavitelná výška laťky od 04 – 2,1 m, provedení hliník, základová část alt. ocel.
- Laťka – laminát, dl. 4,0 m.

S pozdravem

Ing. Pavel Baďura
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy