



LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- CYKY-J 3x2,5 - zásuvky 16A/230V, CYKY-J 5x2,5 - spotřebiče do 16A/400V, CYKY-J 5x4 - spotřebiče do 20A/400V, CYKY-J 5x6 - spotřebiče do 25A/400V
- Sporákový spínač 16A/400V, do krabice, bílá-lesk, IP40, +1,2m
- Volný kabelový vývod délky 2m bude ukončen ve svorkovnici stroje
- El. bojler 2kW/230V
- Přímotopný konvektor s možností pilotního vodiče, výkon dle popisu na výkrese, krytí IP 24 (napojen pohyblivým přívodem do krabice) umístěn +0,2m nad podlahou

Upozornění : Při souběhu kabelů do 1000V s vedením sdělovacím je nutno dodržet odstup min. 20cm!!!

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	ZN.	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
101	GARÁŽ S KOUTEM ŠPINAVÉ ŠATNY	74.86	TERACOVÁ DLAŽBA	A	OMÍTKA ŠTUKOVÁ OMYVATELNÝ NÁTĚR V.2,0m	TERACOVÝ SOKL V.=70mm
102	DENNÍ MÍSTNOST	4.55	PVC	B	OMÍTKA ŠTUKOVÁ KER.OBKLAĐ ZA LINKOU	LEMOVACÍ LIŠTA
103	PŘEDSÍŇ	2.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	OMÍTKA ŠTUKOVÁ KER.OBKLAĐ V. 1600mm	KERAMICKÝ SOKL V.=100
104	WC	1.46	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	OMÍTKA ŠTUKOVÁ KER.OBKLAĐ V. 1600mm	NUCENÉ VĚTRÁNÍ
105	UMÝVÁRNA	2.46	KERAMICKÁ DLAŽBA	D	OMÍTKA ŠTUKOVÁ KER.OBKLAĐ V. 2000mm	NUCENÉ VĚTRÁNÍ
106	ÚKLID	2.04	KERAMICKÁ DLAŽBA	E	OMÍTKA ŠTUKOVÁ KER.OBKLAĐ V. 2000mm	NUCENÉ VĚTRÁNÍ

NÁZEV A MÍSTO AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA GARÁŽE JSDH MALÉ HOŠTICE p.č.310/25, 310/26, 310/9, 311/12 a 326/2, k.ú. Malé Hoštice		INDETAIL s.r.o. Projektování elektrických zařízení IČ: 067 17 390, DIČ: CZ06717390 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz		
INVESTOR : Statutární město Opava městská část Malé Hoštice		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Č.PARÉ.	
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	1	2 3
PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb D.1.4.1 – Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		PODPIS :	4	5 6
		PROJEKTANT PROFESE :	7	8 9
NÁZEV VÝKRESU : El. vytápění + ohřev TUV – 1.NP		LUKÁŠ KRÁTKÝ	Č.VÝKR.	
		PODPIS :	D.1.4.1–04	
		STUPEŇ PD : DSP + DPS		
		MĚŘITKO : 1:75		
		DATUM : SRPEN 2020		