

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 12.05.2021

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 59235/2021/OP/HP

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 63591/2021/OP/HP

VYŘIZUJE: Bc. Matyášková, RNDr. Nováková

TEL.: 553 668 857

E-MAIL: kamila.matyaskova@khsova.cz

Ing. Petr Pflieger

Janáčkova 352/16

747 05 Opava – Malé Hoštice

DATUM: 24.05.2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Statutárního města Opavy, Městské části Malé Hoštice, se sídlem Slezská 4/11, 747 05 Opava - Malé Hoštice, IČ: 00300535, které zastupuje Mgr. Miroslava Konečná, starostka MČ Malé Hoštice, za které jedná na základě plné moci Ing. Petr Pflieger, se sídlem Janáčkova 352/16, 747 05 Opava – Malé Hoštice, IČ: 73936065, ze dne 12.05.2021, o stanovisko k projektové dokumentaci „Stavební úpravy, přístavba a nástavba garáže JSDH Malé Hoštice“ na parc. č. 310/25, 310/26, 310/9, 311/12, 326/2 k.ú. Malé Hoštice.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Stavební úpravy, přístavba a nástavba garáže JSDH Malé Hoštice“ na parc. č. 310/25, 310/26, 310/9, 311/12, 326/2 k.ú. Malé Hoštice, stavebník Statutární město Opava, Městská část Malé Hoštice, se sídlem Slezská 4/11, 747 05 Opava - Malé Hoštice, IČ: 00300535

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. zajistíte, aby okna byla ovladatelná bezpečným způsobem z podlahy.

Odůvodnění:

Na základě Statutárního města Opavy, Městské části Malé Hoštice, se sídlem Slezská 4/11, 747 05 Opava - Malé Hoštice, IČ: 00300535, které zastupuje Mgr. Miroslava Konečná, starostka MČ Malé Hoštice, za které jedná na základě plné moci Ing. Petr Pflieger, se sídlem Janáčkova 352/16, 747 05 Opava – Malé Hoštice, IČ: 73936065, ze dne 12.05.2021, o stanovisko k projektové dokumentaci „Stavební úpravy, přístavba a nástavba garáže JSDH Malé Hoštice“ na parc. č. 310/25, 310/26, 310/9, 311/12, 326/2 k.ú. Malé Hoštice, posoudila

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Stávající garáž pro jedno vozidlo bude zdemolována, nově vznikne dvojgaráž se sanitárním zařízením. Nová stavba bude zděná jednopodlažní, nepodsklepená o půdorysných rozměrech 10,45 x 11,1 m. Budou zde dvě garážová stání, zadní část bude využita jako špinavá šatna. Budou zde umístěny šatní skříňky pro uložení zásahového oděvu a výstroje. Prostor po stranách obou stání bude využit k umístění policových regálů pro uložení hadic a ostatního hasičského materiálu. Přímě z garáže je přístupná úklidová místnost s výlevkou, vývodem teplé a studené vody a umyvadlem. Nad výlevkou bude umístěn boiler k ohřevu TUV. V severovýchodním rohu půdorysu bude vestavek se sanitárním zařízením přístupným přímo z garáže. Bude zde předsíň s umyvadlem, umývárna se sprchou a umyvadlem, záchod a denní místnost pro řidiče MHD s kuchyňskou linkou a dřezem. Bude zde samostatný vstup z venkovního prostoru.

Objekt nebude využíván k trvalému pobytu osob. Vytápění bude zajištěno elektrickými přímotopy. Denní osvětlení bude zajištěno okny, bude doplněno o umělé osvětlení. Větrání garáže bude otvíravými okny z úrovně podlahy. K zajištění trvalého provětrání garáže budou ve fasádě objektu větrací otvory. Úklidová místnost, záchod a umývárna budou větrány nuceně podtlakově axiálním ventilátorem. Objekt bude nově napojen na veřejný vodovodní řád.

Výše uvedená podmínka byla stanovena v souladu s požadavkem § 45 odst. 9 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Předložené podklady odpovídají (při respektování shora uvedené podmínky) požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.



Dagmar Červinková
MUDr. Dagmar Červinková

vedoucí oddělení hygieny práce
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1x + PD (osobně)

1x KHS, 1+1/4