


Z2 73141596-1-5 481 Y

Ing.Petr Pflieger
Janáčkova 352/16
Opava
747 05VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001119562191NAŠE ZNAČKA
8120083102LINKA
800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
25. 10. 2021**Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120083102**

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Družstevní, kat. území: Malé Hoštice, parc. č.: 310/25, 747 05 Opava, Malé Hoštice, ze dne 14. 10. 2021, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

demontáž AYKY 35 , úsek cca 6m, včetně HDS . Zaústění stáv. AYKY 35 do SS2 umístěné na novém objektu .
Postup: 1, vypnutí přípojky v R44 a demontáž části přípojky před demolicí objektu včetně demontáže elektroměru
!!! 2, zaústění stáv. AYKY 35 do SS2 na nově zbudovaný objekt, zapnutí ve skříni R 44 a na základě nové revize montáž elektroměru

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Jiří Veselý. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 70 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 26. 4. 2022, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Regionální obsluha