

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX01YUHD7

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 72295/2022 / 11036/2022/VERZ

Vyřizuje: Ing. Pavel Baďura

Pracoviště:

Telefon: 553 756 476

Fax: 553 756 141

E-mail: pavel.badura@opava-city.cz

Datum: 02.06.2022

všem potencionální účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace I. k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZŠ a MŠ Suché Lazce – střecha + rekonstrukce“

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel dne 02. 06. 2022 obdržel 1 dotaz k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „**ZŠ a MŠ Suché Lazce – střecha + rekonstrukce**“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tento dotaz odpovídáme a odpověď uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

V PD jsme nenašli žádné bližší info k položce 240 dodávka a montáž dřevěného schodiště. Dále žádáme o specifikaci položky 277.

Odpověď č. 1

240 - Dodávka a montáž interiérového dřevěného schodiště 3x174/280 mm dl. 2500 mm ve 3.NP - kompletní provedení vč. nosné konstrukce a obložení z dřevoštěpkové desky - doplnění: tři vyrovnávací schůdky v rámci nové herny - nosná konstrukce z dřevěných hranolů + opláštění dřevoštěpkovými deskami tl.20mm, krytina PVC

277 - Ocelová konstrukce pro vynesení ponechané části vazného trámu v místě nástavby - kompletní provedení vč. dvojnásobného antikorozního nátěru - doplnění: jedná se o 2x plochá ocel P12-750/140mm přivařená k HEB nosníku vloženého do stropu, plochá ocel bude vyvedena svisle vzhůru kolem stáv.dřevěného sloupku krovu a vše bude spolu sešroubováno svorníky 3x M16

S pozdravem

Ing. Pavel Baďura
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy