

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX01Z7GWL

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 85553/2022 / 13510/2022/VERZ

Vyřizuje: Ing. Pavel Baďura

Pracoviště:

Telefon: 553 756 476

Fax: 553 756 141

E-mail: pavel.badura@opava-city.cz

Datum: 01.07.2022

všem potencionální účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace I. k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zlatníky – kulturní dům“ – 3. etapa

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel dne 28. 06. 2022 obdržel 1 dotaz k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „**Zlatníky – kulturní dům**“ – **3. etapa** zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tento dotaz odpovídáme a odpověď uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

U následujících dvou položek, které se odkazují na projektovou dokumentaci, nejsme schopni nikde v projektové dokumentaci dohledat výkresy a ani jiné podklady.

1. Montáž a dodávka tesařských dveří z palubek 1000/1500 mm včetně zárubně, kování a nátěrů dle PD
2. Dodávka a montáž ocelového stojanu na 7 kol dle PD

Bylo by možné tyto dokumenty doplnit?

Odpověď č. 1

ad1) Jedná se o dveře, resp. podávací okénko v garáži ze strany zvýšené zelené plochy. Dveře budou jednoduché tesařské konstrukce se závěsy a s FAB zámkem se štítkem. Nátěr dveří bude proveden stejně jako nátěr dř. prvků garáže, tzn. lazurovací barvou na dřevo. Nákras viz přiložený výkres D.1.1-AST-023.

ad2) Stojan pro 7 jízdních kol bude typizovaný výrobek, povrchová úprava pozink, kotvení k podlaze. Tvar stojanu bude umožňovat parkování kol s kotoučovou brzdou. Tvar, viz přiložený obrázek.

S pozdravem

Ing. Pavel Baďura
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy

Přílohy:

D.1.1-AST-023 POHLEDY – GARÁŽ

Stojan na kolo