SEZNAM ZAŘÍZENÍ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

P.č.	Název	Místnost	Označení elektro	Chod					Výkon měniče [kW]	Výkon pohonu [kW]	Napětí [V]		Rozvaděč	Ovl. MS		Příslušenství				Délka kabelu [m]	Proud [A]	Poznámka	Nové signály				
				R	*NR*	*Y/D*	*FM*	*SF*			*230*	*400*		*ruč*	*aut*	*term*	*vlhk*	*konc*	*MX*				*DI*	*DO*	*AI*	*AO*	*BUS*
1	Světelný okruh 1 - 1. PP	0.06,0.07	**EL1**							0,156	1	0	RS1														
2	Světelný okruh 2 - 1. NP	1.01,1.02, 1.03,1.04	**EL2**							0,444	1	0	RS1														
3	Světelný okruh 3 - 2. NP	2.02, 2.03,2.04	**EL3**							0,157	1	0	RS1														
4	Světelný okruh 4 - Objekt odvodnění	2.01	**EL4**							0,216	1	0	RS1														
5	Zásuvkový okruh 1 (zás. skříň)	0.01	**XC1**								0	1	RS1														
6	Zásuvkový okruh 2 (zás. skříň)	1.01	**XC2**								0	1	RS1														
7	Zásuvkový okruh 3 (zás. skříň)	U AN1	**XC3**								0	1	RS1														
8	Zásuvkový okruh 4 (zás. skříň)	U AN2	**XC4**								0	1	RS1														
9	Zásuvkový okruh 5	0.06	**XC5**								1	0	RS1														
10	Zásuvkový okruh 6	1.01,1.02	**XC6**								1	0	RS1														
11	Zásuvkový okruh 7	1.04	**XC7**								1	0	RS1														
12	Zásuvkový okruh 8	2.01	**XC8**								1	0	RS1														
13	Zásuvkový okruh 9	2.03,2.04	**XC9**								1	0	RS1														
14	Zásuvkový okruh 10	2.02	**XC10**								1	0	RS1														
15	Zásuvkový okruh 11 (zás. skříň), objekt odvodnění	2.01	**XC11**								0	1	RS1														
16	Průtokový ohřívač	1.01	**EH01**							3,5	1	0	RS1														
17	Zásobník TUV	2.02	**EH02**							2	1	0	RS1														
18	Vytápění - místnost hrubého čištění	1.01	**EH1.1,1.2,1.3, 1.4, 1.5**							3,5	1	0	RS1									5x700W					
19	Vytápění - chodba	1.02	**EH2**							0,5	1	0	RS1									1x500W					
20	Vytápění - schodišťový prostor	1.02	**EH3**							0,5	1	0	RS1									1x500W					
21	Vytápění - rozvodna	1.04	**EH4**							0,5	1	0	RS1									1x500W					
22	Vytápění - denní místnost	2.01	**EH5**							1	1	0	RS1									1x1000W					
23	Vytápění - sociální zařízení	2.02	**EH6**							0,5	1	0	RS1									1x500W					
24	Vytápění - šatna	2.03	**EH7**							0,75	1	0	RS1									1x750W					
25	Vytápění - chodba	2.04	**EH8**							0,75	1	0	RS1									1x750W					
26	Vytápění - objekt odvodnění	2.01	**EH9**							0,5	1	0	RS1									1x700W					
27	Vytápění - objekt odvodnění	2.01	**EH10**							0,75	1	0	RS1									1x700W					
28	Vytápění - objekt odvodnění	2.01	**EH11**							0,75	1	0	RS1									1x700W					
29	Ventilátor - dmýchárny - léto	0.06	**MV006a**							0,169	1	0	RS1									termostat+ruční					
30	Ventilátor - dmýchárny - zima	0.06	**MV006b**							0,08	1	0	RS1									termostat+ruční					
31	Ventilátor - místnost hrubého čištění - léto	1.01	**MV101**							0,112	1	0	RS1									cyklování+ruční					
32	Ventilátor - rozvodna	1.04	**MV104**							0,08	1	0	RS1									cyklování+termostat+ruční					
33	Ventilátor - objekt odvodnění	2.01	**MV201**							0,04	1	0	RS1									cyklování+ruční					
34	Ventilátor - sociální zařízení	2.02	**MV202**							0,02	1	0	RS1									ruční s doběhem					
35	Vývod pro ohřev střešní vpusti - budova hrubé čištění		**EH03**							0,118	1	0	RS1														
36	Vývod pro el. bránu		**MTB1**							0,58	1	0	RS1														
37	Vývod pro el. vrata místnost kontejnerů		**MTVR1**							1	0	1	RS1														
38	Vývod pro napájení venkovního osvětlení		**EL6**							0,39	1	0	RS1									10x svítidlo LED 39W					
39	Rezerva									4	1	0	RS1														
	Součet výkonu zařízení									**23**																	
	Soudobý příkon stavební instalace									**16**												Činitel soudobnosti : β = 0,7					
																							0	**0**	**0**	**0**	**0**