



DOKUMENTOVANÝ POLOMĚR VALÍCÍ SE KOULE ODPOVÍDÁ TŘÍDĚ LPS I, R = 20m

| | | | | |
|--|-------|---------|-----------------------|------------|
| Revize | Datum | Provedl | Kontroloval | Schválil |
| | | | | |
|  PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, PSČ 709 00 OSTRAVA – MAR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265 | | | PROJEKTOVAL | Ing. Saj |
| Stavebník : Statutární město Opava Stavba : Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace Část : D.1.6.2 SO 06.2 Sdružený provozní objekt ČOV D.1.6.2–e.4 Stavební elektroinstalace | | | KONTROLOVAL | Ing. Saj |
| | | | SCHVÁLIL | Ing. Stach |
| | | | Č. zakázky | 20030 |
| | | | Kótováno v | m m |
| | | | Datum | 8/2020 |
| | | | Stupeň | DPS |
| | | | CAD | |
| | | | Původní výkres | |
| Obsah : DISPOZICE HROMOSVOD VALÍCÍ SE KOULE | | | Měřítko 1 : 50 | |
| | | | D.1.6.2-e.4-06 | |
| | | | List 2/2 | |