

Okresní úřad Opava

referát životního prostředí

746 84 Opava, Bezručovo nám.č.14, tel.0653/441 111, fax.212135

Č.j. ŽP-1710/96/230/Har
Vyřizuje: Ing.Hartošová Hana
Ing.Podstufková Eva

V Opavě 23.května 1996

Veřejná vyhláška

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY sekretariát		Č.dop.
Dezlo: 24.5.1996	Č.j. 486/96/zh.	Zprac.
		Ukl.zn.

OKRESNÍ ÚŘAD OPAVA
Referát životního prostředíČokoládovny a.s.
Modřanská 27Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 27.6.1996

143 28 Praha 4 - Modřany

Věc: Nový závod OPAVIA - IV.b stavba, vodohospodářské objekty

ROZHODNUTÍ

Referát životního prostředí Okresního úřadu Opava, jako věcně a místně příslušný vodohospodářský orgán (podle §§ 2 a 6 zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších změn a doplnění, úplné znění vyhlášeno v zákoně ČNR č. 458/1992 Sb.) s působností speciálního stavebního úřadu (podle § 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 163/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb.) uděluje žadateli:

Čokoládovny a.s., Modřanská 27, Praha 4 - Modřany

- I. povolení k vypouštění odpadních vod z odlučovačů ropných látek podle § 8 odst.1 písm. c) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách a Nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod

- v množství: Q max 215 l.s⁻¹
- v kvalitě: NEL prům 2,5 mg.l⁻¹
max 5,0 mg.l⁻¹

Místo vypouštění odpadních vod: HMK (ve správě SMS ÚP Opava)

- II. povolení ke zřízení vodohospodářského díla

"Nový závod OPAVIA - IV.b stavba, vodohospodářské objekty"

podle § 9 odst.1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, § 66 a následujícího zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb. a § 25 a následující vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1990 Sb. a vyhlášky č. 378/1992 Sb., a to se souhlasem odboru výstavby Magistrátu města Opavy pod č.j. Výst.1652/96/Hv/Ch ze dne 23.4.1996.

Územní rozhodnutí č. 243/95 vydal odbor výstavby Magistrátu města Opavy pod č.j. Výst.4882/95/Hv ze dne 21.12.1995.

K projektové dokumentaci předmětné stavby vydal okresní hygienik závazný posudek, a to rozhodnutím č. 20 pod zn. 53/241.11/96 ze dne 8.1.1996.

Stavba bude realizována na pozemcích parc.č.:

- v katastrálním území Jaktar
parcely ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr:
(896/1-díl 1), (896/1-díl 2), (892), (1165/1-díl 2) a na pozemku parc.č. 862/9
- v katastrálním území Vávrovce
parcely ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr:
(402), (397), (396), (394), (393), (392/2), (392/1), (391/2) a na pozemcích parc.č. 632, 627, 626, 496, 635/3, 673, 690/1, 628, 498

Investor předložil potřebná práva k výše uvedeným pozemkům.

STAVBA SE PDVOLUJE V NÁSLEDUJÍCÍM ROZSAHU:

S0-0120 Veřejný řad splaškové kanalizace

kanalizační řad - celková délka 2 562 m DN 300

- z toho: 2 067 m - materiál PVC-ULTRA-RIB
- 495 m - materiál kamenina
(úsek kanalizace od Š 23-Š 33, sta-
ničení km 0,767 - 1,267)

Na trase kanalizace jsou navrženy vodotěsné kanalizační šachty, proplachovací šachty a měrný objekt (Parshallův žlab).

Navržený kanalizační sběrač bude napojen na nově vybudovanou kanalizaci ul.Krnovská - ul.Přemyslovců, která je napojena na jednotný kanalizační systém, zakončen městskou ČOV.

část S0-0130 Venkovní splašková kanalizace v závodě

- lapač tuku OTB 5 - pro předčištění odpadních vod z ku-
chyně
- sedimentační nádrž 7,5 m³ a lapák tuku s tlakovou flota-
cí LTP-4F - pro předčištění odpadních z technolo-
gie

část S0-0150 Venkovní dešťová kanalizace v závodě

- odlučovače ropných látek typu KX-75, KX-50, KX-20 - pro
- pro předčištění dešťových vod z par-
koviště, vykládací, nakládací plochy

SO-0160 Veřejný řad pitné vody sestávající z technologické a stavební části

- SO-0160.1 Vodovodní řad pitné vody z PVC DN 150 mm délky 801,3 m, vč. akumulčního podzemního VDJ 320 m³ a přívodu užitkové vody DN 65 mm o délce 801,3 m.
(Stavba jímací studny není součástí tohoto rozhodnutí)
- SO-0160.2 Měrná šachta a zrychlovací čerpací stanice
- PS-0160.1 Technologická část měrné šachty a zrychlovací čerpací stanice

Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z ověřené projektové dokumentace.

Povolení se uděluje za těchto podmínek a povinností:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení. Změny oproti ověřené projektové dokumentaci musí být před realizací povoleny zdejším referátem.
- 2) Veškeré škody způsobené při realizaci nebo provozem povoleného vodohospodářského díla budou hrazeny dle platných směrnic.
- 3) Budou dodržena ustanovení:
 - a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb. a ostatních předpisů vydaných na základě a k provádění tohoto zákona
 - b) vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb. a vyhlášky č. 376/1992 Sb. a příslušné bezpečnostní předpisy a technické normy
 - c) zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích a prováděcí vyhlášky č. 111/1964 Sb., na jejichž základě je investor povinen požádat o vytyčení polohy dálkových a telekomunikačních kabelů a podzemních vedení.
- 4) Všechna podzemní vedení poškozená během výstavby budou před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení.
- 5) Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou organizací.
- 6) Před zásypem potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 73 6716 v rozsahu 100% délky potrubí.
- 7) Budou splněny podmínky a požadavky dané:
 - a) ve vyjádření odboru ŽP Magistrátu města Opavy č.j.: ŽP-91/96-Ze ze dne 22.1.1996, z něhož vyplývá:
 - předložit prováděcí projekt ozelenění.
 - b) ve vyjádření Správy a údržby silnic Opava zn. 75/5/41/96 ze dne 15.1.1996, z něhož vyplývá následující:
 - na křížení silnice I/57 se splaškovou kanalizací musí investor stavby požádat MMO, odbor dopravy o vydání povolení ke zvláštnímu užívání vozovky

- c) ve vyjádření Technických služeb Opava s.r.o. zn.7/96 ze dne 17.1.1996, z něhož vyplývá:
- předložit prováděcí projekt stavby
 - zasáhne-li stavba do rozvodů veřejného osvětlení, je nutno požádat o vytyčení kabelů V0
- d) ve vyjádření Inspektorátu bezpečnosti práce pro Sm.kraj se sídlem v Ostravě č.j.682/10.31/96/15.7 ze dne 11.3.1996
- e) ve vyjádření Státní meliorační správy, ÚP Opava zn.81/H1/96/130 ze dne 19.2.1996, z něhož vyplývá následující:
- při pokládání potrubí splaškové kanalizace v místě křížení s HMK požadujeme přizvání zástupce naší organizace k provedení kontroly hloubky uložení
 - po vybudování objektu křížení předložit výkres skutečného provedení se zaměřením
 - po ukončení stavby přizvat zástupce naší organizace k provedení kontroly ve věci splnění daných podmínek, a to před zahájením kolaudačního řízení
- f) ve vyjádření SPT TELECOM, a.s., TO Opava č.j. TV-541/95 ze dne 30.8.1995, ze kterého vyplývá následující:
- při realizaci stavby dojde ke styku s podzemními telekomunikačními vedeními a zařízeními místní sítě v naší správě - nutno respektovat podmínky tohoto vyjádření
- g) ve vyjádření Sm VaK Ostrava, a.s., regionální správa Opava zn. 5443/453/96 ze dne 21.2.1996, z něhož vyplývá následující:
- dojde ke střetu s vodohospodářskými zařízeními v naší správě, které je nutno respektovat dle zásad prostorové ČSN 73 6005
 - před zahájením výkopových prací nechat tato zařízení vytyčit pracovníky Sm VaK Ostrava, a.s., RS Opava
 - při křížení nutný ruční výkop
 - splašková kanalizace: měrný objekt bude umístěn na pozemku investora, mistr provozu kanalizací bude přizván ke kontrole montážních prací před záhozem kanalizace, ke zkouškám vodotěsnosti, veškeré změny oproti projektu stavby, vč. realizace projektu budou písemně odsouhlaseny s naší správou
 - pracovníci Sm VaK Ostrava, a.s., RS Opava, provozu vodovodu budou přizváni ke kontrole montážních prací a tlakovým zkouškám
 - vodovodní řad bude uložen do 10 cm pískového lože s 30 cm hutněným obsypem
 - systém pitné vody nebude nijak propojen se systémem užitkové vody (užitková voda bude sloužit jako chladicí voda zastřešení technologie.
- h) ve vyjádření SME, a.s., rozvodný závod Opava ze dne 14.2.1996, ze kterého vyplývá následující:
- při realizaci stavby dojde ke křížení, přiblížení a souběhu s venkovním vedením VN 22 kV, které je chráněno ochranným pásmem - nutno respektovat podmínky daného vyjádření
- ch) ve vyjádření Severomoravské plynárenské a.s., PO Opava ze dne 4.9.1996, č.j. 264/1995, ze kterého vyplývá následující:
- dokumentaci akce v ochranném pásmu plynovodu předložit k odsouhlasení
 - protlak pro kanalizaci provést před uvedením VTL přeložky do provozu - v opačném případě je nutno respektovat zákon č. 222/1994 Sb. a práce odsouhlasit u SMP rozvodny Opava
 - zpracovanou PD předložit k odsouhlasení
- i) v souhlase k trvalému a dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF v k.ú.Vávrovice, které vydal RŽP OkÚ Opava pod č.j.RŽP 6615/95/Ri-201 ze dne 29.11.1995

- j) v územním rozhodnutí č. 243/95, které vydal odbor výstavby Magistrátu města Opavy pod č.j.Výst. 4088/95/Hv ze dne 21.12.1995
- k) ve vyjádření Českých drah, s.o., Divize dopravní cesty, odštěpný závod, pod č.j. 818/96 - T0 ze dne 21.2.1996 a ve vyjádření č.j.4581/95 - Čer ze dne 23.11.1995, ze kterých vyplývá:
- v km 108,128 je deskový propustek pod tratí. Protlak vodovodu v km 108,117 bude veden 11 m od osy tohoto propustku a 16 m od osy přejezdu v km 108,133
 - je nutno respektovat bezpečnostní a technické podmínky, vyplývající z rozhodnutí Drážního úřadu
- l) ve vyjádření Českých drah, s.o. Divize dopravní cesty o.z. Stavební správa Olomouc, Nerudova 1 ze dne 27.2.1996 pod č.j.: SS/1-306/96
- m) v rozhodnutí Drážního úřadu sekce stavební oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc ze dne 4.3.1996 pod č.j. DÚ/S-0852/96-SO-157/96.
- 8) Stavebník povede stavební deník, který je povinen na požádání předložit kontrolním orgánům.
- 9) Po dokončení stavby bude tato zaměřena oprávněnou geodetickou organizací nebo oprávněným geodetem.
- 10) Předpokládaný termín ukončení stavby je stanoven do 03/97. V tomto termínu budou spolu se žádostí předloženy zdejšímu referátu veškeré doklady potřebné pro kolaudační řízení.
- 11) Ke kolaudačnímu řízení předloží investor smlouvu na likvidaci tuků z lapačů tuků a ze sedimentační nádrže a dále smlouvu na likvidaci kalů z odlučovačů ropných látek.
- 12) Ke kolaudačnímu řízení investor předloží žádost o povolení k vypouštění odpadních vod z lapačů tuků s uvedením množství a kvality těchto vod.
- 13) Před zahájením odběru pitné vody je nutno uzavřít se SmVak Ostrava a.s., Regionální správou Opava smlouvu o odběru pitné vody. (Bilanční příděl pitné vody byl vydán dne 13.5.1996 pod zn: 6520/3556/96.
- 14) V termínu do 30.12.1996 bude investorem požádáno o povolení stavby jímání studny včetně povolení k odběru podzemní vody.
- 15) Stavba nesmí být zahájena, pokud toto povolení nenabude právní moci ve smyslu ustanovení § 52 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád.
- 16) Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.
- 17) Vodohospodářský orgán referátu životního prostředí Okresního úřadu Opava si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem, především z hlediska vodohospodářského.

O d ů v o d n ě n í

Podáním ze dne 26.3.1996 obdržel referát životního prostředí Okresního úřadu Opava žádost investora, t.j. Čokoládovny a.s., Modřanská 27, Praha 4 - Modřany, v zast. Čokoládovny a.s., odštěpný závod OPAVIA, Olomoucká 8, Opava, o vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby "Nový závod OPAVIA - IV.b stavba, vodohospodářské objekty".

Protože návrh žadatele byl doložen požadovanými přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, uznal jej vodohospodářský orgán referátu životního prostředí Okresního úřadu Opava za způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení podle § 14 citovaného zákona ČNR č. 138/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších změn a doplnění a oznámil dne 17.4.1996 zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání se stanovenou lhůtou do 10.5.1996 pro uplatnění případných námitek či připomínek k předmětné stavbě.

Vodohospodářský orgán zdejšího referátu posoudil předloženou žádost z hledisek daných vodním zákonem č. 138/1973 Sb. a stavebním zákonem č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení projektové dokumentace a podmínek stanovených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, nebudou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské a všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy. Proto vyhověl předložené žádosti a rozhodl ve věci tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení, a to k územnímu odboru MŽP ČR v Ostravě prostřednictvím zdejšího referátu.

Za vydání tohoto rozhodnutí Vám vyměřujeme správní poplatek ve výši 3 000,- Kč (slovy: Třítisícekorun českých) dle sazebníku č. 18 písm. f) zákona č. 348/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplnění.

Vedoucí referátu živ. prostředí

OkÚ v Opavě:

Ing. Ivan T Ů R K



Rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení:

- adresát
- Čokoládovny a.s., OZ OPAVIA, Opava
- Město Opava
- SmVaK Ostrava, a.s., RS Opava
- SmVaK Ostrava a.s.

- SÚS Opava
- Technické služby s.r.o., Těšínská 71, Opava
- ZD Hranicák se sídlem v Loděnici, 747 74 Naplachovice
- ČR - Pozemkový fond ČR, ÚP Opava, Horní nám.2 Opava
- České dráhy, st.org., Divize dopravní cesty, odstěpný závod, Správa dopravní cesty Opava, Jánská ul.5
- SMS ÚP Opava, Horní nám.2
- SPT Telecom a.s., TO Opava, Hradecká 3
- Severomoravská energetika, a.s., RZ Opava, Krnovská 54
- Severomoravská plynárenská a.s., PO Opava, Jánská 12, Opava
- Kuča Vladimír, Přemyslovců 24, Opava 7
- Vlach Zdeněk a Marta, Černá 15, Opava 5
- Fuchšiková Jana, Přemyslovců 27, Opava 7
- Kubesa Karel a Jaroslava, Palhanec 5, Vávrovice
- Frič Václav a Jarmila, Jantarová 61, Vávrovice
- Frič Jindřich, Jantarová 61, Vávrovice
- Ludvíková Marie, Hraniční 1, Vávrovice
- Magrla Petr a Ludmila, Jantarová 69, Vávrovice
- Konečný Jan, Novosvětská 39, Vávrovice
- Stromská Antonie, Novosvětská 37, Vávrovice
- Mička Václav a Marie, Vrchlického 19, Krnov
- Černín Josef a Jana, Jantarová 44, Vávrovice
- Hruška Jan, Jantarová 21A, Vávrovice
- Gebauer Josef a Eva, Vávrovice, Obecní 16
- Úřad městské části Vávrovice

Dále obdrží:

- Dopravní podnik města Opavy
- OHS Opava
- HZS Opava
- České dráhy st.org., Divize dopravní cesty o.z., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1
- Drážní úřad, sekce stavební oblast Olomouc, Nerudova 1
- České dráhy, oblastní správa tel.telekomunikací Ostrava 1, spec. kabelový oddíl 30. dubna 9
- České dráhy, st.org. divize dopravní cesty tel.energetiky Olomouc, středisko Ostrava, 30. dubna 9
- MMO odbor dopravy
- MMO odbor výstavby
- MMO odbor ŽP
- MMO odbor organizační (žádost o vyvěšení rozhodnutí)
- 2x aa

O vyvěšení této veřejné vyhlášky se žádá organizační odbor Magistrátu města Opava a Úřad městské části Opava - Vávrovice.

Vyvěšeno dne (razítko, podpis): 28.5.1996

Sejmuto dne (razítko, podpis): 17.6.1996

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

kancelář primátora

Horní nám. 69

746 26 OPAVA

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

kancelář primátora

Horní nám. 69

746 26 OPAVA

