

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v rámci koncesního řízení: Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava

Zadavatel Statutární město Opava, se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zástupce: Ing. Tomáš Navrátil, primátorem, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), Vám tímto sděluje následující vysvětlení koncesní dokumentace ke koncesnímu řízení: **„Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava“**.

Dotaz č. 1:

a) Finanční model (viz buňku G59 listu „Vstupy Zadavatele“ souboru „Soutezni_formular_SF1.3.xls“ – tzn. Části A přílohy č. 5 k zadávací dokumentaci) uvádí objem odpadní vody čištěné na vlastních provozovaných ČOV ve výši 115 000 m³.

Podle údajů ve výkazech VUPE pro tyto tři ČOV (viz příslušné pdf soubory s názvem „2021_VUPE COV Vavrovice“, „2021_VUPE COV Vlastovicky“ a „2021_VUPE COV Zlatníky“, tvořící přílohu č. 1 k zadávací dokumentaci) ovšem činí objem čištěných odpadních vod v součtu max 83 419 m³ odpadní vody (= 24 379 m³ za ČOV Vavrovice + 12 793 m³ za ČOV Vlastovicky + 46 247 m³ za ČOV Zlatníky).

Uvedené představuje značný rozdíl v údaji o předpokládaném množství odpadní vody k čištění, který byl použit ve finančním modelu, oproti skutečnosti, když údaj o vodě vyčištěné použitý v soutěžním modelu je až o 31 581 m³ vyšší (tedy o cca 38 % vyšší), než je skutečnost.

Uvedená nesrovnalost má přitom nepochybně vliv na zadavatelem uváděné náklady v Kč na m³ čištěné odpadní vody (viz buňky G105 až P105, resp. G106 až P106 listu „Vstupy Zadavatele“ souboru „Soutezni_formular_SF1.3.xls“ – tzn. Části A přílohy č. 5 k zadávací dokumentaci).

Jednotlivé části zadávací dokumentaci si tedy evidentně odporují v nezanedbatelném rozsahu, což má za následek porušení ustanovení § 36 odst. 3 ZZVZ.

Žádáme o vysvětlení výše uvedených nesrovnalostí a provedení jejich opravy.

Upozorňujeme, že se jedná o důležité údaje, které mají významný vliv na možnost předložení kvalifikované nabídky uchazeče a celkovou srovnatelnost nabídek jednotlivých uchazečů, a tudíž i transparentnost celého koncesního řízení. Neodstranění uvedené nesrovnalosti tak podle okolností může mít za následek až zrušení koncesního řízení.

Odpověď:

Množství vody vyčištěné na vlastní ČOV je ve finančních nástrojích pro rok 2023 uveden v souladu s koncesní dokumentací a v souladu s dostupnými podklady. K výše uvedenému výčtu, je nutné připočíst nově vybudovanou ČOV z projektu „ČOV Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“ – viz tabulka Množství vyčištěné vody v kapitole 3.5 Koncesní dokumentace:

Množství vod čištěných v tis. m3:

	2023	2024	2025	2026	2027
ČOV Opava - SmVaK	243	243	243	243	243
ČOV Opava - SmVaK - 1. IP	0	0	0	17,5	45,5
ČOV Zlatníky	47	47	47	47	47
ČOV Vlašovičky	13	13	13	13	13
ČOV Vávrovice	25	25	25	25	25
ČOV Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace	30	45	72	102	102
ČOV Podvihov	0	0	0	0	10
Celkem	358	373	400	447,5	485,5

Dotaz č. 2:

Jak máme rozumět odpovědi zadavatele na dotaz č. 11 (viz dokument „vysvětlení č. 1 k zadávací dokumentaci“), ve které zadavatel vzal na vědomí informaci od dotazujícího se vlastníka provozně související vodohospodářské infrastruktury ve městě Opava o tom, že cena vody předané k odkanalizování a čištění na ČOV Opava ve výši 24,42 Kč/m³ (c.u.2023) neodpovídá aktuálním inflačním indexům a bude vlastníkem ČOV Opava upravena?

Znamená to tedy, že příslušný, zadavatelem uváděný údaj v zadávací dokumentaci, který vstupuje do finančního modelu, neodpovídá skutečnosti?

Upozorňujeme, že daná nesrovnalost může podle okolností představovat porušení ustanovení § 36 odst. 1 a 3 ZZVZ. Upozorňujeme rovněž, že se jedná o důležité údaje, které mají významný vliv na možnost předložení kvalifikované nabídky uchazeče a celkovou srovnatelnost nabídek jednotlivých uchazečů, a tudíž i transparentnost celého koncesního řízení. Neodstranění uvedené nesrovnalosti tak podle okolností může mít za následek až zrušení koncesního řízení.

Odpověď:

Jedná se o vstup zadavatele, který všichni účastníci mají stejný. Tento údaj může zadavatel měnit na základě známe skutečnosti a nemá žádný vliv při posouzení (srovnání) nabídek jednotlivých účastníků a transparentnost koncesního řízení.

Na základě výše uvedených dotazů, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek a ta zůstává do 13.10.2022 do 10:00 hodin.

Společnost J2V services s.r.o. je oprávněná zastupovat zadavatele při výkonu práv a povinností dle zákona.

S pozdravem

.....
J2V services s.r.o.