TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	POPIS	PLOCHA	SV. VÝŠKA	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	multifunkční hala	########	3,5 m	pólyur stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
2.02	únikové schodiště	######	3,5 m	bet.stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
2.03	sklad	######	3,5 m	bet.stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
2.04	sklad	#####	3,5 m	bet.stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
2.05	úklid	#####	3,5 m	bet.stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
2.06	prostor pro roul	######	3,5 m	bet.stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
2.07	VIP 3	######	3,5 m	bet.stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
2.08	VIP 2	#####	3,5 m	bet.stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
2.09	VIP 1	#####	3,5 m	bet.stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
2.10	hala	######	3,5 m	bet.stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
2.11	únikové schodiště	######	3,5 m	bet.stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
2.12	zasedací místnost	######	3,5 m	bet.stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
2.13	kancelář	######	3,5 m	bet.stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
2.14	kancelář	######	3,5 m	bet.stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
2.15	rececce	#####	3,5 m	bet.stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
2.16	sklad	#####	3,5 m	keram. dlažba	pohledový bet.	pohledový bet.
2.17	sklad	#####	3,5 m	keram. dlažba	pohledový bet.	pohledový bet.
2.18	myčí	#####	3,5 m	keram. dlažba	pohledový bet.	pohledový bet.
2.19	sklad	#####	3,5 m	keram. dlažba	pohledový bet.	pohledový bet.
2.20	záchod	#####	3,5 m	keram. dlažba	pohledový bet.	pohledový bet.
2.21	topěiště čerpadlo a KJ	######		bet.stěrka	-	pohledový bet.

POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně zapěnou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku.

LEGENDA ČAR:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ/ODPADNÍ – PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM – PP HT
- TUKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ/ODPADNÍ – PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD PODLAHOU – PVC KG SN4
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – HDPE 80, SVAŘOVANÉ SPOJE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE POD PODLAHOU – PVC KG SN4

QARTA ARCHITEKTURA

ZIMNÍ STADION OPAVA

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA K OBJEKTU
na pozemcích s p.č.: 4/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/22, 6/11, 6/13, 6/2, 6/15

ŽADATEL:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
QARTA ARCHITEKTURA
Vodičkova 889/17, 110 00 Praha 1
Tel: +420 226 200 150, email: qarta@qarta.cz

AUTOŘI:
Jiří Rezák, David Wittasek, Pavel Fanta

VYPRACOVAL:
Tereza Stamboliyska, Martin Vandura, Jan Zmátlík

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. arch. David Wittasek, ČKA 10078

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
QARTA ARCHITEKTURA

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE
JAN OCHODNICKÝ, IČ 04900313

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI
ING. PAVEL KRUPIČKA, ČKAIT 1103708

VYPRACOVAL
JAN OCHODNICKÝ

1.NP | ±0.000 = 250,70 m.n.m. (Bpv)

REVIZE	ČÍSLO ZAKÁZKY	ČÁSTAVA
	392	11/2020
	RAZÍTKO	FARE
NÁZEV VÝKRESU	ČÍSLO VÝKRESU	MĚŘÍTKO
PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE	392_DUSP_D1.4f_102	1:100
ČÁST	DOKUMENTACE - STUPEŇ	DOKUMENTACE ČÁST
KANALIZACE	**DUR+DSP** Dokumentace pro společné povolení	**D.1.4f**