

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX0217000

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 158364/2022 / 25666/2022/VERZ

Vyřizuje: Ing. Pavel Baďura

Pracoviště:

Telefon: 553 756 476

Fax: 553 756 141

E-mail: pavel.badura@opava-city.cz

Datum: 20.12.2022

všem potencionální účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace I. k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Knihovna Petra Bezruče – pobočka Liptovská – rekonstrukce“

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel dne 16. 12. 2022 obdržel 1 dotaz k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „**Knihovna Petra Bezruče – pobočka Liptovská – rekonstrukce**“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tento dotaz odpovídáme a odpověď uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

Žádáme o odemčení rozpočtu ZTI, Vytápění, VZT + klimatizace a kanalizace. Rozpočty jsou uzamčené a nejde do nich vepisovat cena. Dále žádáme o specifikaci světel elektro.

Dále žádáme o prodloužení termínu odevzdání nabídek.

Odpověď č. 1

Zadavatel uveřejňuje v rámci vysvětlení zadávací dokumentace I. odemčený slepý položkový rozpočet a specifikaci svítidel a světelné zdroje vč. zdrojů.

Zadavatel neprodluhuje termín pro podání nabídek.

Svítidla a světelné zdroje vč. zdrojů

- M A - Přisazené LED svítidlo 14W/1201lm, 3000-4000K, Ra>80, IP66, těleso černý polykarbonát, difuzor opálový polykarbonát, viz. popis ve specifikaci
- M B - Přisazené LED svítidlo 35,2W/4530lm, 4000K, Ra>80, IP66, těleso světlešedý polykarbonát, difuzor opálový polykarbonát, viz. popis ve specifikaci
- M C - Přisazené LED svítidlo 48W/5000lm, 4000K, Ra>80, IP20, těleso barevná ocel, difuzor opálový polykarbonát, viz. popis ve specifikaci
- M C1 - Přisazené LED svítidlo 24W/2500lm, 4000K, Ra>80, IP20, těleso barevná ocel, difuzor opálový polykarbonát, viz. popis ve specifikaci
- M D - Přisazené LED svítidlo 40W/4400lm, 3000-4000K, Ra>80, IP44/20, těleso bílá ocel, difuzor opálový polykarbonát, viz. popis ve specifikaci
- M N1 - Nouzové stropní/nástěnné LED svítidlo 6,1W, IP40, s piktogramem - svítící deska, optika - úniková cesta, 3-hodinovým nouz. modulem, viz. popis ve specifikaci
- M N2 - Nouzové stropní LED svítidlo 2,5W/200lm, IP20, bez piktogramu, 3-hodinovým nouz. modulem, viz. popis ve specifikaci
- M N3 - Nouzové stropní/nástěnné LED svítidlo 3,4W/84lm, IP65, s piktogramem - svítící deska, optika - úniková cesta, 3-hodinovým nouz. modulem, viz. popis ve specifikaci
- M N4 - Nouzové stropní/nástěnné LED svítidlo do mrazu 5W/213lm, IP65, bez piktogramu - svítící deska, optika - úniková cesta, 1-hodinovým nouz. modulem, viz. popis ve specifikaci

S pozdravem

Ing. Pavel Baďura
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy

Přílohy:

Příloha_4_Slepý položkový rozpočet