
L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S
str.4
L1
FIA40 C16/1N 16/0,03A Typ A-G
FIA41 C16/1N 16/0,03A Typ A-G
FIA42 C16/1N 16/0,03A Typ A-G
FA43 B16/1 16A
FA44 B16/1 16A
FA44.1 B6/1 6A
FA45 B16/3 16A
FA46 B25/3 25A
FA47 B16/3 16A
FA48 B16/1 16A
FA49 B16/1 16A
FA50 B10/1 10A
FA51 B10/1 10A
FA52 B6/1 6A
FA53 B6/1 6A
KM44.1 25A
FI46 40/0,03A Typ A
FI47 25/0,03A Typ A
N
PE
N
PE
Příprava pro budoucí rekonstrukci 1.NP "A"
CYKY-J 3x1,5
RE-WS 0.1
CYKY-J 3x2,5
RA1-WL 48
48
REZERVA
REZERVA
REZERVA
REZERVA
REZERVA
PŘÍVOD Z RE
BLOKOVÁNÍ TUV
REZERVA
REZERVA
REZERVA
VÝVOD VZT 4
2,1kW/230V-m.č. 1.05
REZERVA
REZERVA
REZERVA
REZERVA
REZERVA

RA1 – VÝVODY