

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 14. 10. 2022

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 279898/2022/OP/HDM

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 284667/2022/OP/HDM

VYŘIZUJE: Michaela Šlosárková
RNDr. Iveta Nováková
Jolana Psotová

TEL.: 553 668 851

E-MAIL: michaela.slosarkova@khsova.cz

Ing. arch. Jaroslav Chvátal

IČ: 12124036

Hradecká 94/41

Opava – Předměstí

746 01

DATUM: 10. 11. 2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost Statutárního města Opava, se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, IČ: 00300535, statutární orgán Ing. Tomáš Navrátil, primátor, zastoupeného na základě plné moci ze dne 5. 6. 2022 Ing. arch. Jaroslavem Chvátalem, se sídlem Hradecká 94/41, 746 01 Opava - Předměstí, IČ: 12124036, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby „MŠ - Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity“, Edvarda Beneše 989/6, 747 05 Opava - Kateřinky.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro ohlášení stavby „MŠ - Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity“, Edvarda Beneše 989/6, 747 05 Opava - Kateřinky

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením užívání bude doložen doklad o zaregulování VZT zařízení.
2. Před zahájením užívání je nutno doložit doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“).
3. Před zahájením užívání nové herny mateřské školy budou doloženy doklady o dodržení instalace akustických materiálů (technické listy), dle schválené projektové dokumentace ve smyslu požadavku § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s ustanovením § 4b) vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2005 Sb.“).

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

Odůvodnění:

Na základě žádosti Statutárního města Opava, se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, IČ: 00300535, statutární orgán Ing. Tomáš Navrátil, primátor, zastoupeného na základě plné moci ze dne 5. 6. 2022 Ing. arch. Jaroslavem Chvátalem, se sídlem Hradecká 94/41, 746 01 Opava - Předměstí, IČ 12124036, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby „MŠ - Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity“, Edvarda Beneše 989/6, 747 05 Opava - Kateřinky, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace řeší změnu účelu užívání prostor v 1.NP objektu pro přípravu stravy na nové oddělení stávající mateřské školy právnické osoby Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše - příspěvková organizace, IČ: 71000101 se sídlem Edvarda Beneše 989/6, Kateřinky, 747 05 Opava. Stávající mateřská škola sestává ze dvou pavilonů, změny se týkají budovy „A“. Nové oddělení bude mít kapacitu 25 dětí, dojde tedy k navýšení celkového počtu oddělení mateřské školy na 7 oddělení s celkovou kapacitou 175 dětí.

Provoz mateřské školy bude disponovat šatnou dětí (místnost 1.03) navazující na zádveří a chodbu u vstupu do budovy. Šatna bude odvětrávána přirozeně okny. Vybavení bude odpovídat jejímu účelu. Podlaha bude snadno omyvatelná – keramická dlažba. Osvětlení šatny bude zajištěno denním a umělým osvětlením. Šatna navazuje na hernu/jídelnu (místnost 1.06), hygienické zařízení dětí (místnost 1.04). Herna/ jídelna o plošné výměře 97,80 m² bude sloužit ke hraní, odpočinku a stravování dětí v rozsahu přesnídávek, obědů a odpoledních svačin. Podlaha herny bude kryta PVC. Větrání bude zajištěno přirozeně otevíravými okny a dále je navrženo rovnotlaké provětrávání s dohřevem vzduchu rekuperační jednotkou. Vzduchotechnická jednotka s rekuperací pro hernu bude umístěna v místnosti skladu matrací (místnost č. 1.05). Okenní otvory (mimo šatnu dětí) budou opatřeny žaluziemi.

Strop herny/jídelny bude opatřen širokopásmovým akustickým podhledem EUROCOUSTIC – Tonga Eurodesing. Byl předložen posudek – technická zpráva, zpracovaná Miroslavem Hrabalem, ESPRIT s.r.o., V ráji 33, Praha 9 – Dolní Počernice ze dne 22. 8. 2022, který je v souladu s požadavky s ČSN 73 0527 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akusiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely.

Osvětlení herny/jídelny je zajištěno denním i umělým osvětlením, které je navrženo v souladu s ČSN EN 17037 a ČSN EN 12464-1. Dle předložených výpočtů denního osvětlení, zpracovaného Ing. Richardem Balejou, Ph.D., Kalusova 818/4, 709 00 Ostrava, IČ 04116640 dne 29. 10. 2022 a umělého osvětlení, zpracovaného Ing. Richardem Balejou, Ph.D., Kalusova 818/4, 709 00 Ostrava, IČ 04116640 ze dne 26. 9. 2022, je osvětlení prostor mateřské školy v souladu s výše citovanými normami. Bylo dosaženo kritérií minimální cílové i cílové osvětlenosti prostoru. Umělé osvětlení bude zajištěno soustavou LED stropních svítidel.

Z herny je vstup na hygienické zařízení dětí. Pro děti bude na hygienickém zařízení k dispozici 5 umyvadel, 5 dětských WC a sprchová vanička. Umyvadla a sprcha budou napojeny na společnou mísici baterii osazenou mimo dosah dětí. Každé umyvadlo bude opatřeno pouze 1 výtokovým ventilem. Sprcha bude umožňovat dětem vstup bez cizí pomoci. Umyvadla budou osazena dle požadavků vyhlášky č. 410/2005 Sb. Podlaha bude kryta keramickou dlažbou. Stěny pak do výšky 2,05 m keramickým obkladem. Z herny je dále přístup do skladu matrací, tento bude větrán přirozeně oknem, podlaha PVC, na stěně soklová lišta.

Na část jídelny navazuje výdejna stravy (místnost č. 1.14), sklad pomůcek (místnost č. 1.12) a hygienické zázemí pro personál.

Výdejna stravy bude vybavena kombinovaným dřezem s umyvadlem s příívodem tekoucí pitné studené a teplé vody, nerezovým stolem s dřezem s příívodem tekoucí pitné studené a teplé vody, podstolovou myčkou, dále je navržen servírovací pojízdný vozík, ohřívací vana, pracovní plochy, úložné prostory, podstolová lednice. Na výdejnu navazuje manipulační prostor (místnost č. 1.13). Podlaha z keramické dlažby, stěny opatřeny keramickým obkladem.

Hygienické zázemí personálu se skládá z úklidové komory (místnost č. 1.15) s výlevkou s příívodem tekoucí pitné studené a teplé vody a odtokem vody, WC kabiny (místnost č. 1.16) s umyvadlem s příívodem tekoucí pitné studené a teplé vody, chodby (místnost č. 1.17) a šatny (místnost č. 1.18). Podlaha rovněž keramická dlažba, stěna na WC a v úklidové komoře s keramickým obkladem.

Sanitární zařízení pro učitele a výdejna budou větrány pomocí vzduchotechnického zařízení systémem nuceného podtlakového větrání. Příívod vzduchu bude zajištěn dveřními mřížkami, odtah vzduchu odvodním potrubím a ventilátorem o výkonu 280 m³/hod., příípravna jídel ventilátorem o výkonu 370 m³/hod. Hygienické zázemí pro děti bude větráno také podtlakově, pomocí radiálních ventilátorů a odtahového potrubí. V umývárně dětí bude odtah vzduchu 550 m³/hod., příívod vzduchu dveřní mřížkou. Vyústění vzduchotechnických zařízení bude do

fasády. Sklad pomůcek odvětrán také mřížkou ve dveřích. Okna budou ovladatelná z podlahy. Dle předložené projektové dokumentace nebudou v rámci stavebních úprav prováděny práce s materiálem obsahujícím azbest. Teplá užitková voda zajištěna pomocí ohřívačů dotápěných elektrickou energií. Přípojka pitné vody je stávající, ze stávajícího centrálního zdroje mimo objekt mateřské školy, odpadní vody svedeny do kanalizace.

Podmínka č. 1 byla stanovena k ověření splnění hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s ustanovením § 4a odst. 1, přílohy 3 tabulka č. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb. a § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v § 41 a § 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Podmínka č. 2 byla stanovena s ohledem na ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., a směřuje k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 3 byla stanovena na průkaz souladu optimální doby dozvuku v mateřské škole s normovými hodnotami ČSN 73 0527 ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s ustanovením § 4b vyhlášky č. 410/2005 Sb.

Předložené podklady odpovídají (při respektování výše uvedených podmínek) požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, v platném znění, nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2005 Sb.

Mgr. Jakub Musálek
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Bruntál a Opava
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet vyhotovení dokumentu: 2

1x adresát: 3 (DS), PD osobně

1x KHS, oddělení HDM: 2