



POHLEDY NA OBJEKT A OCHRANNÝ PROSTOR
VALÍČI SE KOULE PRO LPS III (poloměr – 45m)

Ochranu před bleskem provést v souladu s ČSN EN 62305 ed.2 (LPL I + LPS III) a ČSN 33 2000–5–54 ed.3.

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|
| NÁZEV A MÍSTO AKCE : MŠ Liptovská – rekonstrukce, PAVILON II. Opava – Kylešovice, k.ú. Kylešovice, parc.č. 1153/98 | | INDETAIL s.r.o. Projektování elektrických zařízení IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz | | |
| INVESTOR : Statutární město Opava Horní náměstí 382/69, Opava, Město 746 26 | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : | Č.PARÉ. | | |
| | KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773 | 1 | 2 | 3 |
| PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb D.1.4.e – Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem | PODPIS : | 4 | 5 | 6 |
| | PROJEKTANT PROFESE : | 7 | 8 | 9 |
| NÁZEV VÝKRESU : Ochranný prostor poloměru valíčí se koule pro LPS III – Pohledy 1 a 2 | KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773 | Č.VÝKR. | | |
| | PODPIS : | | | |
| | STUPEŇ PD : DPS | D.1.4.e–07 | | |
| | MĚŘÍTKO : 1:300 | | | |
| | DATUM : ŘÍJEN 2022 | | | |