

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX022HYL2

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 44222/2023 / 6457/2023/VERZ

Vyřizuje: Hana Fraňková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 477

Fax: 553 756 141

E-mail: hana.frankova@opava-city.cz

Datum: 22.03.2023

všem potenciálním účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace IV. k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „MŠ Liptovská – rekonstrukce“.

Zadavatel dne 22. 03. 2023 obdržel dotazy k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „MŠ Liptovská – rekonstrukce“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpovědi uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 7:

Zjistili jsme nesoulad mezi rozpočtem a výpisem prvků.

Jedná se o interiérové dveře D5 až D9. Rozpočet EW 30 a výpis EW 15.

Co tedy cenit?

Odpověď č. 7:

Oceňte dle popisu uvedeného v položkách rozpočtu.

Dotaz č. 8:

U „Příloha č. 1_Upravený soubor_výtah“ na straně č. 2 je mj. půdorys šachty a její řez, kde je zřejmé, že půdorysný rozměr šachty v 1. NP na hloubku je jen 870 mm a ne 1200 mm! Z toho vyplývá, že hloubka klece malého nákladního výtahu nemůže být 800 mm, protože klec je průchozí a instalaci svisle posuvných bariér do šachty na obou stranách (klec je „průchozí“) a mezer mezi klecí tuto hloubku neumožní splnit. Použitím bariér u šachty na hloubku 870 mm lze docílit hloubky klece 720 mm! Pokud by byl použit jiný typ šachetních dveří tzn. ruční jednokřídlé dveře, tak se dá při optimální svislosti šachty docílit hloubky klece 800 mm! .

Dotaz: Upraví zadavatel zadání?

Odpověď č. 8:

Stávající šachta pultového výtahu je světlé velikosti 1200 x 870 mm v úrovni 1. NP. Z této velikosti se odvodí velikost klece, která bude mít mezi výdejnými dvířky hloubku, jak uvádíte 720 mm. Tuto skutečnosti prosím respektujte při kalkulaci položky. Zadavatel zadání upravovat nebude (např. výměnu šachetních dveří apod.), zadavatel upravuje text položky č. 303 (list stavební práce).

INFORMACE ZADAVATELA

Zadavatel uveřejňuje upravený položkový rozpočet.

Nový termín pro podání elektronických nabídek je stanoven do 17. 04. 2023 do 09,00 hodin.

S pozdravem

Hana Fraňková
referenta oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy

Příloha:
upravený položkový rozpočet