

LEGENDA ELEKTROINSTALACE		
	JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA	INSTALACE NA OMÍTKU IP44

POZNÁMKY:

- ZÁSUVKY PROVEDENY KABELY CYKY–J 3x2,5 NA OMÍTCE, JEDNOTLIVÉ ZÁSUVKY SMYČKOVÁNY
- ZÁSUVKY PŘIPOJENY DO ROZVADĚČE HR JIŠTĚNY JISTIČOCHRÁNIČEM S VYBAVOVACÍ HODNOTOU 16A, CHARAKTERISTIKA B, REZIDUÁLNÍ PROUD max. 30mA
- POUŽÍT ZÁSUVKY S KRYTÍM IP44
- KABELÁŽ ULOŽENA V KABELOVÉM ROŠTU MERKUR A PLASTOVÝCH TRUBKÁCH SE STŘEDNÍ MECHANICKOU ODOLNOSTÍ

Fl 26.3 h=1,2m (5)

- (5) – POČET PRVKŮ V RÁMEČKU (POKUD JE VÍCENÁSOBNÝ)
- h=1,2m – VÝŠKA PRVKU OD PODLAHY (STŘED)
- 26.3 – POŘADÍ PRVKU V OKRUHU
- Fl – ODKAZ NA JISTÍCÍ PRVEK

VYPRACOVAL	Bc. LUKÁŠ BĚLÍČEK	
KONTROLOVAL	Ing. arch. PETR MLÝNEK	
INVESTOR	ÚMČ Malé Hoštice	
MÍSTO STAVBY	Opavská 170/24, parc. č. 583, k.ú. Malé Hoštice	
NÁZEV STAVBY	MŠ MALÉ HOŠTICE - přístavba a stavební úpravy se vznikem nového oddělení	
STAVEBNÍ OBJEKT	MATEŘSKÁ ŠKOLA	
ČÁST	ELEKTROINSTALACE	
OBSAH:	PŮDORYS ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ 1.P.P.	

IQ GROUP

FORMÁT	A1
DATUM	18.4.2023
MĚŘÍTKO	1:50
Č. VÝKRESU	D.1.4.C-11