

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Opavská, 170 / 24

PSČ, místo: 74705, Opava

K.ú., parcelní č.: Malé Hoštice (711870), 583; 584; 927

Typ budovy: Budova pro vzdělávání

Celková energeticky vztažná plocha: 739

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

**A**

← 92.0

Velmi  
úsporná

**B**

← 138

Úsporná

**C**

← 184

Méně úsporná

**D**

← 264

Nehospodárná

**E**

← 345

Velmi  
nehospodárná

**F**

← 425

Mimořádně  
nehospodárná

**G**

**D**  
206

Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 108.4  
■ elektřina: 58.7



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0.33 W/(m<sup>2</sup>·K)

**D**



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

176 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Vytápění

213 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**D**



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

1.85 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**A**



Osvětlení

11.3 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**C**

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: [michal.kancler@seznam.cz](mailto:michal.kancler@seznam.cz)

Ev. č. průkazu: 468496.0

Vyhotoveno dne: 25.11.2022

Podpis: