



- LEGENDA PRVKŮ
- SR 03 - Svorka odbočná
  - FeZn 4/30 - Zemnicí páspek
  - SZ - Svorka zkušební
  - OU - Ochranný úhelník
  - SO - Svorka okapová
  - SK - Svorka křížová
  - PV21 - Podpěra vedení
  - JT2 - Jímací tyč 2m

Poznámky:

- Montáž zařízení nutno koordinovat s ostatními profesemi.
- Velikost schématických zantček neodpovídá velikosti znázorňovaných prvků.
- Výška zásuvek bude 300mm od podlahy, pokud není uvedeno jinak.
- Výška vypínačů bude 1200mm od podlahy
- Prvky v koupelně a kuch. lince koordinovat dle dispozice kuchyně, koupelny.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA				3P+PEN – 50Hz, 400/230V		TN-C-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3				AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE		
odp. projektant:	vypracoval:			kreslil:		
Ing. Lukáš Právní	Marek Fischer			Marek Fischer		
Kraj:	místo stavby:		parc. č. st. 2590			
Moravskoslezský	K.Ú. Kamenický u Opavy					
Investor:	Státní úřad pro ochranu památek, Opava 746 01					
AKce:						
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB OPAVA						
STAVEBNÍ ÚPRAVY						