

LEGENDA ZNAČENÍ

NEREŠENÁ ZÓNA, ZÁKAZ VSTUPU NA TAKTO OZNAČENÉ ČÁSTI STŘECHY

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

U1 - KOTVÍCÍ BOD Z NEREZOVÉ OCELI Ø 16 MM A ZÁKLADNOU Ø 400 MM, DÉLKA 300 MM, 1x KS

..... MONTÁŽNÍ LANO

1., 2., ... POŘADOVÉ ČÍSLO KOTVÍČÍHO BODU

POZNÁMKA

Pozn. 1: JE NUTNÉ POUŽÍTÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ, PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA NA DOPLNĚKOVÝ BOD V ROHU OBJEKTU, MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN I NA NEBLIŽŠÍM KOTVÍCÍM BODĚ UMÍSTĚNÉM V PODELNĚ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU.


Pozn. 2: SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU; SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NIŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

Pozn. 3: ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRÁVĚ POUŽÍTÍ AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VYHODNĚNÝM VYBAVENÍM.

Pozn. 4: PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFIČKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ.

Pozn. 5: KOTVÍCÍ BODY MEZI SVĚTLIKY SLOUŽÍ POUZE PRO UDRŽBU SVĚTLÍKŮ. TYTO BODY NESLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ VOLNÉHO OKRAJE STŘECHY!

Pozn. 6: PŘED REALIZACÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU DOPORUČUJEME VYHOTOVIT DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU.



0,000 = 258 M N.M. BpV

<div>ATELIER DEK</div>			
PROJEKT OPRAVY STŘECHY Knihovna Petra Bezruče, Nádražní okruh 695/27, 746 01 Opava			
projektant:	DEKROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 294 fax: 234 054 291	objednatel:	Statutární město Opava Horní náměstí 382/69 746 01 Opava
stupeň dokumentace:	Stupeň dokumentace dle objednávky	část dokumentace:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení
vypracoval:	Bc. Jakub Michalčík	zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Slajný
kontroloval:	Ing. Petr Schindler, Ph.D. Ing. Jan Jareňáček	paré:	
Pořadové číslo v řadělu autorizované osoby: 865		číslo výkresu:	D.1.1.b) 09
formát: 4x A4	datum: 03.12.2019	měřítko: 1:100	č. zakázky: 2019-018752-MJek