

SOUPIS DATOVÝCH BODŮ

Instalace nového zdroje pro objekt MŠ Srdíčko
Zborovská 599/7, Opava parc.č.2300 v k.ú.Opava-Předměstí

Investor : Magistrát města Opava

Místo : kraj - Moravskoslezský , město Opava

Díl projektu : D.1.4.2 Elektro + MaR

Stupeň : DRS

Vyhotovil : Pavelek V.

Datum: červen 2023

D.1.4.2-05

Podstanice

Regulátor

N100**MŠ Zborovská Opava**

09.06.2023

karta						
OFFSET	I/O	POPIS	PERIFERIE	pol.č.	kabel	typ
AI - 1	0	teplota venkovní-severní strana	NI 1000/6180	TIC 01	WD 01	
	1	teplota TV kotlová	NI 1000/6180	TIC 02	WD 02	
	2	teplota rozdělovače	NI 1000/6180	TIC 03	WD 03	
	3	teplota TO vytápění	NI 1000/6180	TIC 04	WD 04	
	4	teplota zásobníku TUV	NI 1000/6180	TIC 05	WD 05	
	5	teplota kotelny	NI 1000/6180	TIC 06	WD 06	
	6					
	7					

karta						
OFFSET	I/O	POPIS	PERIFERIE	pol.č.	kabel	typ
DI - 1	0	detekce uniku plynu 1 st.		QAZ06	WS 11	
	1	detekce uniku plynu 2 st.				
	2	Min.tlak v top.systému		PAZ01	WD 9	
	3	max.teplota TUV		TAZ03	WD13	
	4	zaplavení kotelny		LAZ02	WD 10	
	5	detekce uniku CO		QAZ07	WS 12	
	6	porucha čerpadla topení				
	7	porucha čerpadla TUV				

karta						
OFFSET	I/O	POPIS	PERIFERIE	pol.č.	kabel	typ
AO - 1	0	servopohon TO vytápění		RV 01	WC-RV1	
	1	výkon kotle č.1			WC-K1	
	2	výkon kotle č.2			WC-K2	
	3					

karta						
OFFSET	I/O	POPIS	PERIFERIE	pol.č.	kabel	
DO - 1	0	čerpadlo TO vytápění	MČ 1	KB 1	WL 06	
	1	čerpadlo TO TUV	MČ 2	KB 2	WL 07	
	2	čerpadlo cirkulace	MČ 3	KB 3	WL 08	
	3	signalizace poruchy optická		KB 4	WS14	
	4	signalizace poruchy akustická		KB 5		
	5	blokace kotlů		KB 6		
	6	BAP		KB 7	WL14	
	7					