



LEGENDA	
①	ZAKRYTOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
②	BETONOVÉ SKRUŽE DN 600 NA CEMENTOVOU MALTU
③	DLAŽBA NA CEMENTOVOU MALTU
④	BETONOVÉ PODKLADNÍ LOŽE POD DLAŽBU
⑤	JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
⑥	PODKLADNÍ ŠTĚRKODŘŤ TL. 250 MM
⑦	ZÁRUBNICE PLNÁ
⑧	ZÁRUBNICE DĚROVANÁ
⑨	OBSYP MEZIKRUŽÍ NEPROVÁDĚN
⑩	PRŮCHOD PODKLADNÍ VRSTVOU DN 250
⑪	KALNÍK
⑫	VÝVOD VODOVODNÍ PŘÍPOJKY PE 32
⑬	VRT PRŮMĚRU 150 MM V HLoubCE 0 AŽ 27 M, S VYSTROJENÍM PVC-U PRŮMĚRU 110 MM, PER- FORACE V ÚSEKU 22-25 M O PRŮMĚRU ŠTĚRBINY 1-2 MM, CEMENTACE ZHLAVÍ NEPROVÁDĚNA

ZHOTOVITEL: AGROPROJEKT Jihlava, spol.s ro., Strojnírenská 4/7, 586 01 Jihlava, www.agroprojekti.jihlava.cz, tel.: 567 210 066; agroprojekti@agroprojekti.jihlava.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:	ZPRACOVATEL DÍLOČÁSTI:
Ing. Josef Mikulášek	Jar. Dvůř
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ MÍSTO: KÚ. 711 811 Kylesovice	
INVESTOR: státní územní úřad, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ: 003 00 535	
AKCE: KYLEŠOVICE	
- sběrný dvůr	
VÝKRES: IO 03	MĚŘÍTKO: 1 : 500
- vzorový řez navrhovanou studnou	
D.2	