



AGROPROJEKT JIHLAVA
spol. s r.o.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1115779942VYŘIZUJE / LINKA
Skotnica / 800 850 860MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE
Ostrava / 2021-05-17

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a s umístěním stavby v ochranném pásmu (dále OP) distribučního zařízení: **KYLEŠOVICE - SBĚRNÝ DVŮR** na parc. č. 2147/1, 2149/1, 3205/96 v k.ú. Kylešovice. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- Plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení vysokého napětí VN 22kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Ochranné pásmo tohoto venkovního vedení činí **10m** od krajního vodiče měřeno kolmo na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno).
- souhlasíme s umístěním **plotu a zpevněné plochy** v tomto OP - veškeré kovové části plotu budou pospojovány a uzemněny – **jakékoli stání aut přímo pod vodiči VN je zakázáno!**
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby

Toto vyjádření **lze** použít pro účely územního a stavebního řízení, jeho platnost je 1 rok ode dne vydání **a neslouží k rezervaci požadovaného příkonu.**

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM Sítě