



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní
plán
obnovy

Ve Zlíně dne 4. ledna 2024

Věc: Zadávací řízení - „Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadané dle ust. § 56 a násl. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a která je spolufinancována ze státního rozpočtu v rámci NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, výzva č. 1/2022, komponenta 2.2.2., pod názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava“, zadavatel obdržel dotaz, na který odpovídá takto:

Dotaz:

V dwg podkladu pro okružní křižovatku je 45 SB, avšak v souboru "Příloha č. 4 - Soupis dodávek" i "Příloha č. 7 - Specifikace svítidel" je pro výpočet 102 pouze 26 svítidel. Prosíme o objasnění, které SB se týkají tohoto výpočtu.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že konkretizace světelných míst je zobrazena v souboru s názvem „Opava - výpočet 102 mapa“. Jedná se celkem o 24 světelných míst s celkem 26 světelnými body (světelná místa 096009 a 096014 jsou vybavena výložníky 2R/2000/90°).

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení poskytuje výpočet 102 - mapu.

.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností