

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy



MMOPX0266QSQ

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 13745/2024 / 1516/2024/VERZ

Vyřizuje: Ing. Milena Skazíková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 431

Fax: 553 756 141

E-mail: milena.skazikova@opava-city.cz

Datum: 30.01.2024

všem potencionálním uchazečům

Dodatečné informace II. k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Výměna osvětlení hřiště Kylešovice“

Dne 30. 1. 2024 obdržel zadavatel dotaz k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „**Výměna osvětlení hřiště Kylešovice**“, která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel na dotazy odpovídá a uveřejňuje tyto odpovědi na profilu zadavatele pro všechny potenciální uchazeče.

Dotaz č. 1:

„Posílám citaci norma, která hovoří že pro fotbal je tabulka A.21

A pro Vaše hřiště je zařazení do kategorie II, tedy EM = 200lx

A rovnoměrnost osvětlení U hor = 0,6

Prosím jen o potvrzení, že se držíme správné normy a správného zařazení“

Odpověď č. 1:

Ano. U světelně-technického výpočtu je nutno dodržet normu ČSN EN 12193:2018, tabulku A.21 v hodnotách, které jsou zvýrazněny.

S pozdravem

Ing. Milena Skazíková
referentka veřejných zakázek
odbor Kancelář tajemníka
Magistrátu města Opava

Příloha: CSN EN 12193-2018_Tabulka A.21