

Typ rozváděče	OCEP – SKŘÍŇOVÝ		
Počet polí	3	Dělení	–
Krytí–zavřený	IP40	Otevřený	IP20
Přívod	SPODEM	Vývody	NAHORU
Rozměr: šířka – 2400mm	hloubka – 400mm	výška – 2100mm	
Nátěr :	DLE ZVYKLOSTI VYROBCE		
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
3NPE ~ 50Hz 400V/TN–C–S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN–S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	

NÁZEV A MÍSTO AKCE :

ZŠ Edvarda Beneše – rekonstrukce elektroinstalace
Edvarda Beneše 961/2, Kateřinky, 747 05 Opava
PAVILON "U1"

INDETAIL s.r.o.
Projektování elektrických zařízení
IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava
Tel.: +420 605 521 889
E-mail: kamil.kratky@seznam.cz

OBJEDNATEL : Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2,
příspěvková organizace
Edvarda Beneše 961/2, Kateřinky, 747 05 Opava

PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb
D.1.4.1 – Silnoproudá elektrotechnika

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773
PODPIS :

PROJEKTANT PROFESE :
KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773
PODPIS :

Č.PARÉ.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Č.VÝKR.

NÁZEV VÝKRESU :

Rozvaděč RH (elektroměrový a hlavní v 1.NP)

STUPEŇ PD : DPS
MĚŘÍTKO : ---
DATUM : ZÁŘÍ 2023

D.1.4.1–09