

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

NÁZEV A MÍSTO AKCE :
ZŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce elektroinstalace
Edvarda Beneše 961/2, Kateřinky, 747 05 Opava
PAVILON "U1"

INDETAIL s.r.o.
Projektování elektrických zařízení
IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava
Tel.: +420 605 521 889
E-mail: kamil.kratky@seznam.cz

OBJEDNATEL : Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková organizace
Edvarda Beneše 961/2, Kateřinky, 747 05 Opava

PROFESE : D.1.4 - Technika prostředí staveb
D.1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773
PODPIS :

VYPRACOVAL :
LUKÁŠ KRÁTKÝ
PODPIS :

Č.PARÉ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Č.VÝKR.

NÁZEV VÝKRESU :
Schéma napájení a rozmístění rozvaděčů

STUPEŇ PD : DPS
MĚŘÍTKO : 1:300
DATUM : ZÁŘÍ 2023

D.1.4.1-18