

## Výpočet dostatečné vzdálenosti


Datum: 17.03.2020

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01  
Číslo zákazníka/projektu.: 00016 Ing. JAN POSPÍŠIL / 03/038

### Projektant/montážní firma:

Společnost: INDETAIL s.r.o.  
Název:  
Ulice: Západova 379/27  
PSČ: 746 01 Opava  
Telefon: 605521889

Budova 71B



Část stavby



Zobrazení: nahore



Aktuální zobrazení: Hlavní stavba / nahore  
Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Šířka rastru 3.96 m

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00016 Ing. JAN POSPÍŠIL  
Jméno:  
Ulice: Bílovecká 2411/1  
PSČ: CZ-746 01-Opava

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: II  
Proudové zatížení: 150 kA  
 $k_m$  - Izolační hodnota km: 0.5  
Úroveň potenciálu: 0 m

### Projekt:

Číslo projektu: 03/038  
Název projektu: KRNOVSKÁ 71B - FASÁDA, STŘECHA  
Ulice: k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2157/2  
PSČ: CZ-74601-Opava

### Rozměry budovy:

Délka: 43 m  
Šířka: 17.5 m  
Výška: 14.5 m