

VÁŠ DOPIS č. j.:  
ZE DNE: 2. 11. 2022  
NAŠE č. j.: 452/2022  
NAŠE sp. zn.: -

Ing. Zbyněk Novák  
Čajkovského 1595/49  
746 01 Opava

znovak@email.cz

VYŘIZUJE: Lucie Šimonová  
TEL.: +420 553 759 109  
E-MAIL: lucie.simonova@tsopava.cz

DATUM: 30. 11. 2022

#### **Vyjádření k existenci sítě veřejného osvětlení pro stavbu**

##### **„Kateřinky – Partyzánská - parkoviště“**

zájmové území: dle zákresu žadatele v katastrální situaci – parc.č. 2880/1, 2830, 2975/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy

Technické služby Opava s.r.o., jako správce veřejného osvětlení vydává následující stanovisko:

**Dojde ke střetu s kabelem veřejného osvětlení ve správě Technických služeb Opava s.r.o.  
Dodržujte podmínky správce pro výkopové práce při střetu s kabelem v jeho správě.**

- Před zahájením výkopových prací je nutné si objednat vytyčení kabelové trasy (v příloze jsou doloženy situace s výskytem veřejného osvětlení).
- Je potřeba ohlásit zhotovitele, který bude práce provádět, datum zahájení prací s předpokládanou dobou ukončení. Dále pravidelně informovat, kde právě výkopové práce probíhají.
- Výkopové práce v blízkosti kabelu ve správě Technických služeb Opava s.r.o. nesmí být prováděny těžkou technikou. Požadujeme v místě střetu opatrný ruční výkop.
- Odkrytý kabel musí být řádně zajištěn proti mechanickému poškození.
- Je-li odstraněna zemina i pod kabelem, musí být při záhozu zemina pod kabelem dusána, musí být obnoveno pískové lože i výstražné označení kabelu. Nesmí dojít k poškození kabelu následným sedáním zeminy.
- Správce bude před položením povrchové úpravy vyzván k posouzení uložení kabelu (na objednávku).
- Zához kabelu bude možno provést po písemném ujištění ve stavebním deníku, že kabel nebyl poškozen. (kopii požadujeme doložit) Zápis bude podepsán zodpovědnou osobou za průběh výkopových prací (uvedeno v povolení MMO – odboru dopravy).
- Vyskytne-li se v trase stavebních úprav porucha kabelů v naší správě do 24 měsíců od ukončení prací a při její opravě správce zjistí, že byla způsobena mechanickým poškozením povrchu kabelu, který nebyl v průběhu stavby po správci prokazatelně požadován k opravě, bude úhrada opravy uplatňována u odpovědné osoby, která je uvedena v povolení MMO – odboru dopravy.
- Souběžně s trasou kabelu bývá uložen i zemnicí vodič. Nesmí dojít k jeho odstranění ani poškození.
- **Dojde-li v průběhu stavby k poškození kabelu (porušení izolace, přetržení apod.), okamžitě po zjištění této skutečnosti toto zhotovitel oznámí správci.** Opravu provedou zaměstnanci TS Opava s.r.o. na základě objednávky zhotovitele zemních prací.
- Upozorňujeme, že kabely jsou i v průběhu stavby provozovány.

Toto vyjádření nelze použít jako podklad pro stavební řízení. K tomuto účelu je nutno doložit příslušné podklady.

Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.

Ing. Martin Girášek, MCI  
provozně – technický náměstek

 **Technické služby  
Opava s.r.o.**

Těšínská 2057/71, 746 01 Opava

-4-

