

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 28.06.2023

SPIS.ZNAČKA: S-KHSMS 37791/2023/OP/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 55485/2023/OP/HOK

VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Kolofíková

TEL.: 553 668 861

E-MAIL: katerina.kolofikova@khsova.cz

DATUM: 26.09.2023

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Ing. Jakub Guňka

Na Čtvrti 328/10

700 30 Ostrava

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost investora stavby – Statutární město Opava, sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ: 00300535, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 10.12.2019 Projekce Guňka s.r.o., se sídlem Hasičská 617, 739 34 Šenov, IČ: 01508504, přijatou dne 28.06.2023 a doplněnou na základě výzvy dne 13.09.2023, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Nová komunikace v lokalitě „Malé Hoštice – IS lokality Sportovní“ pro stavební povolení – zpracoval - Ing. Michal Lagin, 05/2023.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Malé Hoštice – IS lokality Sportovní“ pro stavební povolení

## s o u h l a s í.

### Odůvodnění:

Na základě žádosti investora stavby – Statutární město Opava, sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ: 00300535, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 10.12.2019 Projekce Guňka s.r.o., se sídlem Hasičská 617, 739 34 Šenov, IČ: 01508504, přijaté dne 28.06.2023 a doplněné na základě výzvy dne 13.09.2023, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Malé Hoštice – IS lokality Sportovní“ pro stavební povolení, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Součástí akce jsou stavby SO 101 – komunikace a zpevněné plochy, SO 301 – splašková kanalizace, SO 302 – dešťová kanalizace, SO 303 – vodovodní řád, SO 401 – veřejné osvětlení, SO 402 – sdělovací vedení – kabelová chránička, SO 501 – plynovodní potrubí, SO 801 – sadové úpravy.

SO 101 – komunikace a zpevněné plochy - dokumentace řeší celkem 6 místních komunikací, označených jako Komunikace č. 1 – Komunikace č. 6, zařazených do - Místní komunikace třídy IV. a vznik 18 kolmých parkovacích míst před vstupem do obytné zóny a 16 parkovacích stínů v obytné zóně. Základní šířka komunikací je 5,50 m a jsou řešeny jako obousměrné, směrově nerozdělené komunikace funkční skupiny D1,

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

kde intenzita vozidel v obou směrech bude méně jak 500 vozidel za 24 hodin. Dle předložené Hlukové studie – Studie hluku s.r.o. – Radek Zahradník, září 2023, vyhodnocující hluk z provozu silniční dopravy na komunikaci I/56 na chráněný venkovní prostor stavby plánovaných RD a z provozu silniční dopravy na komunikaci III. třídy – Sportovní pro chráněný venkovní prostor stavby stávajících obytných objektů v okolí, parc. č. 592/23, 592/3, 592/1, 592/4, 592/24, 592/25, 593, 53/1, k.ú. Malé Hoštice, jako splňující hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor stavby plánovaných RD a stávajících obytných objektů v denní i noční dobu (max  $L_{AeqT}$  = 63,7/57,0 dB – 12 výpočtový bod ve výšce 2 m nad terénem, při limitu 68/58 dB). Celkem bylo umístěno 23 výpočtových bodů ve výšce 2 m a 5 m nad terénem.

SO 301 – vodovod - jedná se o vybudování nového vodovodního řadu, na parc. č. 53/1, 592/25, 592/3, 592/1, 593, 592/23, 592/24 v k.ú. Malé Hoštice, pro zásobení budoucí zástavby 25 rodinných domů. Vodovodní řad bude členěn na 6 větví (A až F) a bude vybudován z materiálu PE100 SDR17 DN80 o celkové délce cca 684,55 m. K vodovodnímu řádu bylo vydáno závazné stanovisko č.j.: KHSMS 37793/2023/OP/HOK ze dne 07.07.2023.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

v. z. Ing. Alena Ondrová  
RNDr. Iveta Nováková  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

**Rozdělovník:**

1x adresát, 1 list DS