



Ve Zlíně dne 26. června 2024

Věc: Zadávací řízení - „Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadané dle ust. § 56 a násl. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a která je spolufinancována ze státního rozpočtu v rámci NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, výzva č. 1/2022, komponenta 2.2.2., pod názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava“, zadavatel obdržel dotazy, na které odpovídá takto:

Dotaz:

Chtěli bychom se zeptat proč zadavatel omezuje hmotnost svítidla na 5 kg? Je možné tuto hodnotu zvýšit alespoň na 6 kg?

Odpověď:

Hmotnost svítidla je podmíněna stavu stožárů či všech nosných prvků. Vzhledem k tomu, že investor nemá k dispozici defektoskopii stožárů a nemá k dispozici posouzení od statika je navržená hmotnost co nejnižší běžně dostupná na trhu. V zájmu řádného hospodáře je zajistit ochranu majetku a také zajistit bezpečnost provozování soustavy VO. Zadavatel trvá na dodržení kritérií stanovených v ZD.

.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností