



Ve Zlíně dne 29. června 2024

**Věc: Zadávací řízení - „Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava“ - vysvětlení zadávací dokumentace**

V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadané dle ust. § 56 a násl. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a která je spolufinancována ze státního rozpočtu v rámci NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, výzva č. 1/2022, komponenta 2.2.2., pod názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava“, zadavatel obdržel dotazy, na které odpovídá takto:

**Dotaz:**

Při předcházejícím zrušeném výběrovém řízení bylo dodatečnou informací vysvětleno, že činitel údržby je 0,9, protože v ZD nebyl zadán. V tomto opakovaném VŘ opět toto zadání chybí. Máme uvažovat opět činitel údržby 0,9 pro fasády i silniční výpočty?

Oproti předcházejícímu zrušenému výběrovému řízení se změnilo zadání výpočtu kruhového objezdu úsek 102 (příloha 3D-1). Toto zadání je ale chybné, jak výpočtové plochy, pozice stožárů, tak další prvky v zadaném modelu. Podle vyhodnocení pasportu a obhlídky na místě a zaměření zasíláme model, který koresponduje se skutečností. Prosíme o revizi a opravu zadání.

**Odpověď:**

Zadavatel požaduje provést výpočty osvětlení komunikací s činitelem údržby 0,9. Výpočet rušivého osvětlení bude proveden pro situaci těsně po montáži, tzn. bez uvažování působení harmonogramu stmívání svítidel a s činitelem údržby = 1, jak stanovuje příloha "Technické požadavky úseků".

Dle prověření zadání kruhového objezdu úsek 102 (příloha 3D-1) zadavatel došel k závěru, že v tazatelem navrhované šabloně oproti zadavatelem zadané šabloně jsou tyto rozdíly:

- upravená poloha světelných bodů
- zmenšení výpočtových ploch – tazatel v návrhu vynechává více prostoru – berou v úvahu čistě asfalt, vynechává odstavné pruhy a části vozovky se signálním bílým značením. Kdežto zadavatel navrhuje výpočtové plochy od krajnice ke krajnici.

Ke změně polohy světelných bodů – zadavatel počítá, že každý uchazeč v šabloně změní polohu světelných bodů dle individuálního návrhu (délky vyložení, natočení svítidel apod).

Jedná se o slepou šablonu jejímž smyslem je usnadnit uchazečům práci, uchazeči mají povinnost provést v této šabloně změny polohy světelných bodů korespondující se skutečným navrhovaným stavem.



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní  
plán  
obnovy

K výpočtovým plochám – zadavatel požaduje provést výpočet dle výpočtových ploch stanovených v zadané šabloně, tedy od krajnice ke krajnici.

Z výše popsaného vyplývá, že zadaná šablona není chybná a je možné ji použít při návrhu.

.....  
**Mgr. Martin Budiš**

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností