



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní
plán
obnovy

Ve Zlíně dne 15. srpna 2024

Věc: Zadávací řízení - „Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava“ - II. etapa - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadané dle ust. § 56 a násl. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a která je spolufinancována ze státního rozpočtu v rámci NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, výzva č. 1/2022, komponenta 2.2.2., pod názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava“ - II. etapa, zadavatel obdržel dotaz, na které odpovídá takto:

Dotaz:

V dokumentu "Příloha č. 5 - Podklady pro světelně-technické výpočty" výše uvedené ZD jsou uvedeny následující požadavky:

Výpočty osvětlenosti komunikací dle ČSN EN 13201

Výpočet 5 -> při vzdálenosti svítidla 3m od hrany komunikace, výšce SB 4,3m, šířkou komunikace 6m a rozestupech 35m neexistuje svítidlo, které by osvětlilo komunikaci ve třídě M5 - žádáme o revizi výpočtové situace!

Výpočty rušivého osvětlení dle ČSN EN 12464-2

Výpočet 80 -> výpočtová plocha u stožáru, svítidlo umístěno za výpočtovou plochou - jakým způsobem bude proveden výpočet rušivého světla pro plochu v tomto případě před svítidlem? Nejedná se o chybné zadání?

Výpočet 111,112 -> výpočtová plocha u stožáru, svítidlo umístěno za výpočtovou plochou - jakým způsobem bude proveden výpočet rušivého světla pro plochu v tomto případě před svítidlem?

Nejedná se o chybné zadání?

Výpočet 113,114 -> výpočtová plocha u stožáru, svítidlo umístěno za výpočtovou plochou - jakým způsobem bude proveden výpočet rušivého světla pro plochu v tomto případě před svítidlem?

Nejedná se o chybné zadání?

Požadujeme doplnění a vysvětlení dokumentace dle výše uvedených bodů

Odpověď:

Výpočty osvětlenosti komunikací dle ČSN EN 13201

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

Účastníci v rámci svého návrhu mohou pro dosažení limitů stanovených normami ČSN EN 13201 a ČSN EN 12464-2 využít veškeré relevantní úpravy, např. vyvýšení stávajících sloupů, výměny výložníků, doplnění svítidel na stávající podpěrná místa, použití clon (backlight control) a vše zohlednit ve výkazu výměr v relevantních položkách. Provedené úpravy musí být reálně proveditelné.

Výpočty rušivého osvětlení dle ČSN EN 12464-2

Zadavatel provedl revizi zadání zmíněných úseků a provedl úpravy.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní
plán
obnovy

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení poskytuje aktualizovanou přílohu č. 5 - Podklady pro světelně-technické výpočty.

Zadavatel s odvoláním na vysvětlení ZD ze dne 10.7.2024 upřesňuje a doplňuje znění obchodních podmínek. Konkrétně upravuje a upřesňuje znění čl. XI. Záruka za jakost odst. č. 5 takto:

Zhotovitel se v případě poruchy svítidla zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a tyto vady či poruchy odstranit v technicky co nejkratší lhůtě. V rámci potvrzení přijetí oznámení vady díla uvede předpokládaný termín dokončení opravy. Toto potvrzení přijetí oznámení vady díla musí být objednateli doručeno nejpozději do 36 hodin od oznámení vady díla či jeho části. V případě potřeby výměny svítidla se zavazuje dodat nové svítidlo nejpozději do 5 kalendářních dnů od potvrzení přijetí oznámení vady díla či poruchy.

S ohledem na úpravu tohoto ustanovení zadavatel dále upravuje znění čl. XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta odst. 3 takto:

Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu uvedeném v čl. XI odst. 5 této smlouvy (dle Smlouvy předpokládaný termín dokončení opravy nebo nedodání nového svítidla nejpozději do 5 kalendářních dnů od potvrzení přijetí oznámení vady díla či poruchy v případě potřeby výměny svítidla) je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000, - Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.

Zadavatel jako přílohu č. 2 k tomuto vysvětlení poskytuje aktualizované obchodní podmínky, které dodavatelé závazně použijí v rámci své nabídky.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28.8.2024

.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností