



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název zadavatele:

Statutární město Opava

Sídlo zadavatele: Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01

IČ zadavatele: 00300535

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Ing. Tomáš Navrátil, primátor města

Profil zadavatele: <https://zakazky.opava-city.cz/>

Osoba zastupující zadavatele:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO)

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)

Výzkumné energetické centrum (VEC)

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

IČ: / DIČ: 61989100 / CZ61989100

Oprávněná osoba k jednání: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel CEET

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Navrkalová, MBA

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení
„Instalace FVE na objektech Statutárního města Opavy – budova D, E“
(dále jen „VZ“)

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P24V00000040

Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-037864

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje dodavatelům následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

Vysvětlení a změna ZD č. 2

Zadavatel obdržel dne 20.8.2024 následující dotaz:

Dobrý den, píši ve věci FVE a vysvětlení ZD.

1/ v rámci rozpočtu není určený solární kabel

2/ Proč v ZD jsou mikro střídače po 16ks. Jde to realizovat 3ks po 12W. Je to i levnější.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1: Konkrétní typ kabelu nemůže být v souladu se zákonem uveden. Solární kabel musí splňovat příslušné normy a technické údaje uvedené v zadávací dokumentaci.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2: Nejedná se o zadávací řízení formou „Design and build“, kde je možné navrhovat úpravy technického řešení za předpokladu, že bude dodržena funkce projektu. Technické řešení je stanovené projektovou dokumentací a zadavatel trvá na jeho dodržení.

Vše ostatní zůstává beze změny.