



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název zadavatele:

Statutární město Opava

Sídlo zadavatele: Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01

IČ zadavatele: 00300535

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Ing. Tomáš Navrátil, primátor města

Profil zadavatele: <https://zakazky.opava-city.cz/>

Osoba zastupující zadavatele:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO)

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)

Výzkumné energetické centrum (VEC)

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

IČ: / DIČ: 61989100 / CZ61989100

Oprávněná osoba k jednání: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel CEET

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Navrkalová, MBA

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení
„Instalace FVE na objektech Statutárního města Opavy - MŠ Šrámkova 6“
(dále jen „VZ“)

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P24V00000042

Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-037868

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dodavatelům následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.


Vysvětlení a změna ZD č. 2

Zadavatel obdržel dne 21.8.2024 následující dotaz:

Dotaz č. 1: Ze zadávací dokumentace není jasná výška roznášecí konstrukce. Prosím o specifikování - nejlépe pomocí výkresů řezů s kótami.

Odpověď zadavatele:

Výška konstrukce je vždy na výkrese číslo 2024XXX-03 s názvem „Detail nosné konstrukce“.





Dotaz č. 2: Záruka na degradaci kapacity panelů o 15 % za 30 let je podmínkou pro výběr panelů?
(zmíněno v technické zprávě)

Odpověď zadavatele:

ANO

Dotaz č. 3: Kdy bude dodán samostatný rozpočet na opravu střešní krytiny (dle VV) ?

Odpověď zadavatele:

NE, je již definováno v STP střech a položkami ve Výkazu výměru na záložce „Stavba a konstrukce“.

Dotaz č. 4: Bude zaktualizována smlouva o připojení? Datum připojení je v minulosti.

Odpověď zadavatele:

Smlouvy jsou průběžně řešeny a prodlužovány.

Součástí vysvětlení zadávací dokumentace je také oprava Přílohy č. 5 ZD. V opraveném souboru *Priloha c. 5 ZD - VV_27 8*, list *Stavba a Konstrukce* byla odstraněna položka *Očištění, oprava, položení nové krytiny po instalaci FVE, kompletní revize a oprava poškozených částí (10%), samostatný rozpočet na opravu střechy bude dodán*, řádek 55.

Dodavatele jsou povinni jako součást nabídky použít nově zveřejněný soubor *Priloha c. 5 ZD – VV_27 8*.

Z důvodu zmeškané zákonné lhůty pro objasnění **prodlužuje Zadavatel lhůtu pro předložení nabídek do 13.09.2024 11:00.**