



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název zadavatele:

Statutární město Opava

Sídlo zadavatele: Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01

IČ zadavatele: 00300535

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Ing. Tomáš Navrátil, primátor města

Profil zadavatele: <https://zakazky.opava-city.cz/>

Osoba zastupující zadavatele:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO)

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)

Výzkumné energetické centrum (VEC)

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

IČ: / DIČ: 61989100 / CZ61989100

Oprávněná osoba k jednání: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel CEET

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Navrkalová, MBA

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení
„Instalace FVE na objektech Statutárního města Opavy - ZŠ Šrámkova 4“
(dále jen „VZ“)

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P24V00000045

Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-037870

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dodavatelům následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

Vysvětlení ZD č. 4

Dotaz

Zadavatel obdržel dne 26. 8. 2024 dotaz:

Vážení,

k vámi poptávané veřejné zakázce a k uveřejněným dokumentům bychom si dovolili vznést následující dotaz/prosbu o upřesnění.

V textu smlouvy o dílo je uvedeno, že zhotovením stavby se rozumí cit.: „provedení výchozích revizí elektro a uzemnění“. Rovněž položkový rozpočet počítá s úpravou vnější LPS – viz položky:

Dovolíme se tímto zeptat, na základě čeho má uchazeč provést nacenění úpravy LPS? V ZD chybí projekt, chybí výpočty, chybí opakované revizní zprávy k LPS, není jasné, jestli bude možné se napojit na stávající zemnič, neb v technické zprávě k FVE je nic neříkající informace: „Tento zemnič je pak potřeba v zemi najít a vyvést z něj přívod pro HOP, nebo takovýto páskový zemnič vytvořit.“ Dle projektové dokumentace bude na střechu objektu umístěna nová železná konstrukce, která bude nést samotnou FVE a vzhledem k rozsahu instalace, přítomnosti nové železné konstrukce, velikosti střešní



plochy přeci nemůže Zadavatel po Dodavateli chtít pouhý kvalifikovaný odhad nákladů bez existence projektu a položkového rozpočtu. Nejedná se o marginální položku, ale naopak o položku potenciálně finančně významnou. V případě nutnosti použít HVI vodiče apod. u takto rozsáhlého objektu se může jednat o dolní jednotky milionů Kč.

Děkujeme za upřesnění/vysvětlení,

Odpověď zadavatele:

Dodavatel by měl mít dostatečné zkušenosti z praxe na to, aby dokázal v rámci zakázky tohoto rozsahu určit jaký typ jímací soustavy použije a tuto soustavu také nacenit. Výkaz výměr zahrnuje všechny relevantní položky vztahující se k realizaci LPS.

Zadavatel je povinen dodržovat dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. zásady transparentnosti a přiměřenosti. **Tímto žádáme všechny uchazeče, aby pravidelně kontrolovali profil zadavatele v návaznosti na možné zveřejnění doplňujících informací na základě obdržených dotazů.**

Vše ostatní zůstává beze změny.