



HZSTX00FJS0M



Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Opava

Těšínská 39, 746 01 Opava



Č. j.: HSOS- 565-2/2024
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: mjr. Ing. Milan Turčík
Tel.: 950 745 112
E-mail: milan.turcik@hzscr.cz

Datum: 23. 1. 2024

Adresát:
Ing. Jan Liška
Severní 397/4
747 18 Píšť

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Instalace FVE na stavbu na adrese: Skladištní 3057/2, Parkovací dům

Místo stavby:

Skladištní 3057/2, Předměstí, 746 01 Opava
k. ú.: Opava-Předměstí, parc. č. 752/106

Stavebník:

Statutární město Opava, IČO 00300535
Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

Předložená dokumentace:

dokumentace pro ohlášení stavby

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 17. 1. 2024. Na základě výše uvedeného HZS MSK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Tel.: 950 745 011
E-mail: podatelna@hzsmsk.cz

Datová schránka: spdaive
www.hzsmsk.cz

IČO: 70884561
Číslo účtu: 19-1933881/0710

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Instalace FVE na stavbu na adrese: Skladištní 3057/2, Parkovací dům -
Statutární město Opava
vypracoval: Ing Zbyněk Valdmann, ČKAIT 1102395
datum: 11/2023

Popis stavby: Instalace FVE na stavbu na adrese: Skladištní 3057/2, Parkovací dům

HZS MSK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu (podsklepený, třípodlažní objekt o výšce do 9 m, zastavěné ploše nad 1000 m², která není určena pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob a pro spánek osob, ale je určena pro veřejnost), která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

mjr. Ing. Milan Turčík
vedoucí pracoviště ÚO
úřední osoba