

## Výpočet dostatečné vzdálenosti


Datum: 11.10.2018

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01  
Číslo zákazníka/projektu.: 00039 Statutární město Opava / 10/070

### Projektant/montážní firma:

Společnost: INDETAIL s.r.o.  
Název: Projektování elektrických zařízení  
Ulice: Zápaloва 379/27  
PSČ: 74601 Opava  
Telefon: 605521889

MŠ Milostovice



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00039 Statutární město Opava  
Jméno: Statutární město Opava  
Ulice: Horní náměstí 382/69  
PSČ: CZ-746 01-Opava

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III  
Proudové zatížení: 100 kA  
 $k_m$  - Izolační hodnota  $k_m$ : 0.5  
Úroveň potenciálu: -1 m

### Projekt:

Číslo projektu: 10/070  
Název projektu: Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Milostovice  
Ulice: 6. května, na parcelním čísle 37  
PSČ: CZ-74601-Milostovice - Opava